



ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ**
Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος
Τηλ. 2310 966972,968,928
Fax 2310 283117
E mail promithies@eyath.gr

Θεσσαλονίκη 8/1/2014
Αρ. πρωτ. 286

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την προμήθεια φωτιστικών εξωτερικού χώρου, με καμπύλες βραχίονες στήριξης σε κτίρια, που θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες λάμπες φωτισμού

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξωτερικού χώρου σε διάφορα κτίρια, της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

Προσκαλεί

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά με σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την **Τετάρτη 15/1/2014 και 14.00** στη διεύθυνση:

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

A. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βραχίονας στήριξης : Ο βραχίονας θα είναι καμπύλος, μονός, μήκους 1200mm, πάχους 3mm, και διατομής Φ60, απόληξης Φ42, και με φλάντζα για προσαρμογή σε τοίχιο. Ο βραχίονας θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ. Πλήρωση προδιαγραφών που αναφέρονται στο EN-40.

Φωτιστικό Σώμα : Τα φωτιστικά σώματα θα είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60598-1-2-3 . Θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε βραχίονα, για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -15 °C ως +40 °C, χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών του στοιχείων, και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής των οργάνων του φωτιστικού σώματος. Το φωτιστικό σώμα θα έχει κέλυφος που θα αποτελείται από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, θα φέρει ανταυγαστήρα υψηλής καθαρότητας (99%) από ανοδιωμένο αλουμίνιο και θα έχει κώδωνα από επίπεδο η ελαφρώς κουρμπταριστό πυρίμαχο γυαλί 5mm. Ο κώδωνας θα είναι ανθεκτικό σε συνήθεις μηχανικές καταπονήσεις και χωρίς ελκτικές ιδιότητες σκόνης, ώστε να μη ρυπαίνεται από αυτή. Η στερέωση του καλύμματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ασφαλούς κλεισίματος και σε περίπτωση

που σπάσει εύκολα να αντικατασταθεί, να δύναται δε αυτό κατά το άνοιγμα του φωτιστικού σώματος, για συντήρηση ή αντικατάσταση του λαμπτήρα, να παραμένει συνδεδεμένο με το υπόλοιπο σώμα του φωτιστικού ώστε να επιτρέπει στον εργαζόμενο να χρησιμοποιεί και τα δύο χέρια. Η αντικατάσταση του λαμπτήρα πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται χωρίς τη χρησιμοποίηση κάποιου εργαλείου. Τα όργανα έναυσης θα είναι τοποθετημένα σε ειδική μονωτική βάση και εφοδιασμένα με μαχαιρωτό διακόπτη ασφαλείας. Ο λαμπτήρας (κεραμικό ντουί E40) και τα όργανα έναυσης θα είναι 250W. Ο βαθμός προστασίας είναι IP66.

Λάμπα : Η λάμπα θα είναι τύπου Νατρίου (Na), αχλάδας, E40 και ισχύος 250W.

B. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η ενδιαφερόμενη εταιρία με την προσφορά της θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω:

1. Τεχνικά Φυλλάδια.
2. Αναφορά στο κατασκευαστή (εταιρεία, χώρα) .
3. Αναφορά στο χρόνο εγγύησης του κατασκευαστή.

Γ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΛΟΙΠΑ

Η ανωτέρω προμήθεια αφορά σε καινούργιο εξοπλισμό και οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών (π.χ. σφράγιση, αποστολή) έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση στην ΕΕΛΘ βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά.

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προμηθευτής με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, εφόσον καλύπτει τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.

Η πληρωμή θα γίνει σε διάστημα 60 το πολύ, ημερών από την έκδοση των νομίμων παραστατικών και μετά την παραλαβή των υλικών από τους αρμοδίους υπαλλήλους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Γιάννη Κορτέση, στα τηλ. 2310 966881/586057

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών**

Ελένη Παχατουρίδου