



ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ**

Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος
Τηλ. 2310 966972,968,928
Fax 2310 283117
E mail promithies@eyath.gr

Θεσσαλονίκη 26/02/2013
Αρ. πρωτ. 3291

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την προμήθεια μίας αντλίας συλλογής αφρών – λιπών, της εταιρίας Flygt, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια μίας αντλίας συλλογής αφρών – λιπών, της εταιρίας Flygt, στο φρεάτιο λιπών περιοχής πρωτοβάθμιων καθιζήσεων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

Προσκαλεί

Κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία να καταθέσει φάκελο με σφραγισμένη προσφορά, μέχρι την **Τετάρτη 06/03/2013 και 14.30** στη διεύθυνση:

Τμήμα Προμηθειών, -Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη

Η εταιρία στην οποία θα ανατεθεί η προμήθεια, θα πρέπει καταθέσει προσφορά που θα είναι σύμφωνη με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Αντλία αφρών – λιπών Εταιρίας Flygt Μοντέλο:CP 3127-181MT-434	1	ΕΕΛΘ Σίνδος	Αντλία συλλογής αφρών – λιπών στο φρεάτιο αφρών περιοχής πρωτοβάθμιων καθιζήσεων

A. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ: Flygt
ΤΥΠΟΣ : CP 3127-181MT-434

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θέση Τοποθέτησης Φρεάτιο συλλογής αφρών – λιπών Δ.Π.Κ C
 Χρήση Συλλογή αφρών -λιπών
 Αντλούμενο Μέσο Αφροί & λίπη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ

Τύπος αντλίας Υποβρύχια
 Παροχή $Q = 90\text{m}^3/\text{hr}$
 Μανομετρικό $H = 5,6\text{m}$
 Ισχύς 4,7 Kw
 Στροφές 1.445 rpm
 Τάση /Συχνότητα 400V/50Hz
 Διάμετρος κατάθλιψης DN 150
 Αριθμός Ομοίων 1

B. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία **με την προσφορά** της θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω:

1. Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ο κατασκευαστής (εταιρεία, χώρα, εργοστάσιο ατασκευής).
2. Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται η εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή, η διάρκειά της και τι καλύπτει. (όροι εγγύησης)
3. Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ότι οι αντλίες καλύπτονται με ανταλλακτικά σε βάθος 10ετίας
4. Ο κατασκευαστής θα φέρει πιστοποίηση εφαρμογής προτύπων ποιότητας (ISO 9001, TUV κ.λ.π)

Με την παράδοση της αντλίας στην ΕΕΛΘ θα προσκομιστεί το Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Συντήρησης, Τεχνικά Φυλλάδια (σχέδια, διαστάσεις, prospectus, καμπύλη αντλίας, λίστα ανταλλακτικών κ.λ.π) και πλήρη Τεχνική Περιγραφή.

Εναλλακτικά μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή Παραλαβής.

Ο χρόνος παράδοσης θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά.

Τόπος παράδοσης ο Βιολογικός Σταθμός Σίνδου - Θεσσαλονίκης

Οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών (π.χ. σφράγιση, αποστολή) έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση στην ΕΕΛΘ θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προμηθευτής με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, εφόσον καλύπτει τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Η πληρωμή θα γίνει σε διάστημα 60 το πολύ, ημερών από την έκδοση των νομίμων παραστατικών και μετά την παραλαβή της αντλίας από τους αρμοδίους υπαλλήλους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον κ Γ. Κορτέση, ή στην κα Ε. Καράγια στα τηλ. 2310 789897/586057.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών**

Ελένη Παχατουρίδου