



ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ**

Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος
Τηλ. 2310 966972,968,928
Fax 2310 283117
E mail promithies@eyath.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Θεσσαλονίκη 18/02/2013
Αρ. πρωτ. 2822

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την προμήθεια μίας αντλίας τροφοδοσίας βιομηχανικού νερού, της εταιρίας Flygt, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια μίας αντλίας τροφοδοσίας βιομηχανικού νερού της εταιρίας **Flygt, μοντέλο NP 3153.181SH-273** στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

Προσκαλεί

Κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία να καταθέσει φάκελο με σφραγισμένη προσφορά, μέχρι την **Τρίτη 26/02/2013 και 14.30** στη διεύθυνση:

Τμήμα Προμηθειών, -Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη

Η εταιρία στην οποία θα ανατεθεί η προμήθεια, θα πρέπει καταθέσει προσφορά που θα είναι σύμφωνη με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Flygt
ΤΥΠΟΣ : NP 3153.181SH-273

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θέση Τοποθέτησης	Αντλιοστάσιο βιομηχανικού νερού
Χρήση	Τροφοδοσία νερού πλύσης ταινιοφιλτροπρεσών
Αντλούμενο Μέσο	Νερό (βιομηχανικό)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ

Τύπος αντλίας	Υποβρύχια
Παροχή	Q = 85m ³ /hr
Μανομετρικό	H = 30 m
Ισχύς	15 Kw
Διάμετρος κατάθλιψης	DN 100
Αριθμός Ομοίων	1

B. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία με την προσφορά της θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω:

1. Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Συντήρησης, Τεχνικά Φυλλάδια (σχέδια, prospectus, καμπύλη αντλίας κ.λ.π) και πλήρη Τεχνική Περιγραφή.
2. Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ο κατασκευαστής (εταιρεία, χώρα, εργοστάσιο κατασκευής).
3. Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται η εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή, η διάρκειά της και τι καλύπτει. (όροι εγγύησης)
4. Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ότι οι αντλίες καλύπτονται με ανταλλακτικά σε βάθος 10ετίας
5. Ο κατασκευαστής θα φέρει πιστοποίηση εφαρμογής προτύπων ποιότητας

Ο χρόνος παράδοσης θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά.

Τόπος παράδοσης ο Βιολογικός Σταθμός Σίνδου - Θεσσαλονίκης

Διευκρίνιση : Επειδή η αντλία NP 3153.181SH-273 θα αντικαταστήσει τον παλαιότερο τύπο αντλίας (CP3152.181SH-267) η οποία δεν παράγεται πλέον, παρακαλούμε εντός προσφοράς να διευκρινίζεται αν θα χρειαστεί νέα βάση. Στην περίπτωση νέας βάσης, να συμπεριληφθεί εντός της προσφοράς η τιμή για μια νέα βάση.

Οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών (π.χ. σφράγιση, αποστολή) έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση στην ΕΕΛΘ θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προμηθευτής με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, εφόσον καλύπτει τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Η πληρωμή θα γίνει σε διάστημα 60 το πολύ, ημερών από την έκδοση των νομίμων παραστατικών και μετά την παραλαβή των εργασιών από την αρμοδίου υπαλλήλους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον κ Γ. Κορτέση, ή στην κα Ε. Καράγια στα τηλ. 2310 789897/586057.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου