



ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος

Τηλ. 2310 966972

Fax 2310 283117

E-mail promithies@eyath.gr

Θεσσαλονίκη 5/9/2013

Αρ. πρωτ. 14859

ΠΡΟΣ

KSB ΤΕΣΜΑ Α.Ε.Τ.Ε.

Fax 210 6108079-80

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός (No28/2013) για την ετήσια εξασφάλιση παροχής υπηρεσίας επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 14702/4-9-2013 Ένσταση της εταιρίας KSB ΤΕΣΜΑ Α.Ε.Τ.Ε.

Επί της ένστασης του θέματος και σύμφωνα με το υπ' αρ. 14718/4-9-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Ύδρευσης, σας αναφέρουμε τα παρακάτω:

1. Η απαίτηση για την έδρα του επισκευαστή στην Θεσσαλονίκη προέρχεται κυρίως από: α) την απαίτηση για παρακολούθηση της πορείας της επισκευής επί τόπου στο συνεργείο του επισκευαστή (άρθρο 23, παράγραφος 2 , σειρά 5, β) για λόγους ταχύτητας και αμεσότητας της αποκατάστασης των βλαβών χωρίς καθυστερήσεις σε μετακινήσεις και μεταφορές.
2. Στον χρόνο επισκευής, όπως σαφώς αναγράφεται στην διακήρυξη, δεν περιλαμβάνεται η χρονική καθυστέρηση που αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών (Άρθρο 23, παράγραφος **‘Επισκευή αντλιών’**, σειρά 7).
3. **Εφόσον στο καταστατικό ή την άδεια λειτουργίας του υποψηφίου αναγράφεται ως αντικείμενο η επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού (σε συνδυασμό με τα ζητούμενα πιστοποιητικά εμπειρίας) τότε αυτός θα γίνεται αποδεκτός στην διαδικασία.**
4. Στην διακήρυξη αναγράφεται *‘...τιμολόγια, πιστοποιητικά εμπειρίας από εταιρείες ύδρευσης κλπ.’* Στο **‘κλπ’** φυσικά περιλαμβάνονται αποδεικτικά εμπειρίας και από άλλους φορείς που χρησιμοποιούν συναφή εξοπλισμό(αντλίες).
5. Η φράση **‘κατάλληλος εξοπλισμός’** περιλαμβάνει το σύνολο των μηχανημάτων και εργαλείων που απαιτούνται για την επισκευή αντλιών ύδρευσης (όπως τόννος, αμμοβολή, εξοπλισμό ελέγχου υδραυλικής απόδοσης κλπ)
6. Οι αρχικά εκτιμώμενες ώρες τεχνίτη είναι πιθανό να διαφέρουν από αυτές που τελικά θα υλοποιηθούν στο συνεργείο καθώς υπάρχουν φθορές που δεν είναι πάντοτε εφικτό να

αναγνωριστούν κατά την αρχική εκτίμηση(στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι η αιτούμενη υπηρεσία αφορά την επισκευή ΜΟΝΟ των αντλιών και όχι των ηλεκτροκινητήρων των αντλητικών συγκροτημάτων). Επίσης τόσο τις υλοποιηθείσες ώρες, όσο και γενικά την ορθή εκτέλεση της υπηρεσίας θα επιτηρούν τεχνικοί και μηχανικοί της ΕΥΑΘ (επιτροπή παρακολούθησης παρεχόμενης υπηρεσίας) οι οποίοι είναι πλήρως καταρτισμένοι και εξοικειωμένοι με το αντικείμενο.

- 7. Η απαιτούμενη παρεχόμενη εγγύηση των επισκευασμένων αντλιών θα ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα (1) έτος.**

Κατόπιν αυτών, σας γνωρίζουμε ότι η με αρ. πρωτ. 14702/4-9-2013 Ένσταση της εταιρίας σας κατά των όρων της Διακήρυξης 28/2012 για την ετήσια εξασφάλιση παροχής υπηρεσίας επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης, απορρίπτεται.

Η Διευθύντρια Οικονομικού

Μαρία Σαμαρά