

Θεσσαλονίκη 18/7/2013

Αρ.πρωτ 12339

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

Προς

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού &
Αποθηκών

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966968

Θέμα: Προμήθεια διαφραγματικών βαλβίδων σταθερής παροχής

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην προμήθεια τεσσάρων (4) διαφραγματικών βαλβίδων σταθερής παροχής, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που ακολουθούν, για το νέο αντλιοστάσιο –booster Χαλάστρας – Ανατολικού

Προσκαλεί

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την **Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013**, και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση:

ΕΥΑΘ ΑΕ Τμήμα Προμηθειών (8^{ος} όροφος)

Τσιμισκή 98, 54622 Θεσσαλονίκη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για την προμήθεια Διαφραγματικών βαλβίδων σταθερής παροχής διπλού θαλάμου DN150/PN10.....Τεμάχια 4

Γενικά Χαρακτηριστικά

Η χυτοσίδηρες διαφραγματικές βαλβίδες σταθερής παροχής θα είναι διάταξης 'Υ' ονομαστικής πίεσης PN10 και ονομαστικής διαμέτρου DN150, φλαντζωτής σύνδεσης DIN2501/ISO7005-2/EN1092-2 .

Θα φέρουν στο σώμα τους ένδειξη του εργοστασίου κατασκευής, της ονομαστικής διαμέτρου, της ονομαστικής πίεσης και του υλικού κατασκευής του σώματος.

Υλικά κατασκευής

1	Σώμα-Καλύμα	Ελατός χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη GGG40 DIN 1693/EN1563
2	Πώμα	Ορείχαλκος ASTM B21

3	Διάφραγμα	Neopren, NBR
4	Υλικά στεγανοποίησης	EDPM
5	Έδρα στεγανοποίησης	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316
6	Άξονας	Ανοξείδωτος χάλυβας X20Cr13
7	Δίσκοι διαφράγματος	Ελατός χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη GGG40 DIN 1693/EN1563
8	Δίσκος έμφραξης	Ορείχαλκος ή Ελατός χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη GGG40 DIN 1693/EN1563
9	Κοχλίες-περικόχλια	INOX AISI 304

Η λειτουργία της βαλβίδας θα είναι υδραυλικά ελεγχόμενη και θα πραγματοποιείται μέσω ενσωματωμένου πιλότου, ενώ θα συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες διατάξεις (σωλήνες, βανάκια κλπ).

Το συνολικό μήκος της βαλβίδας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 450mm.

Το σώμα των βαλβίδων θα έχει στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώματος υψηλής αντοχής όπως εποξειδική βαφή, πολυουρεθάνη ή ισοδύναμο υλικό. Το τελικό πάχος βαφής θα είναι τουλάχιστο 200 μm.

Παράδοση

Οι βαλβίδες θα παραδίδονται σε ανθεκτική συσκευασία και κατά την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά θα λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή κρούσεων ή βίαιων χειρισμών που θα μπορούσαν να προξενήσουν βλάβες.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Επί ποινή αποκλεισμού θα προσκομιστούν:

1. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για εφαρμογές πόσιμου νερού (potability certificate) από εξουσιοδοτημένο προς τούτο φορέα της Ε.Ε (όπως NSF, WRAS, κλπ).
2. Τεχνικά εγχειρίδια με πλήρεις οδηγίες χρήσεως για την λειτουργία-ρύθμιση και εγκατάσταση της βαλβίδας.
3. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001.

Τοπος παράδοσης υλικών

Όλα τα υλικά θα παραδοθούν στην κεντρική αποθήκη της ΕΥΑΘ στην περιοχή Καλοχωρίου.

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προμηθευτής με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, εφόσον πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Η πληρωμή θα γίνει σε διάστημα 60 το πολύ ημερών από την έκδοση των νομίμων παραστατικών και μετά την παραλαβή των εργασιών από την αρμοδίου υπαλλήλους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον **κ. Κώστα Παπαδόπουλο, στο τηλέφωνο: 2310966753.**

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ.

**Η προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών**

Ελένη Παχατουρίδου