



ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Δ/ση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

Θεσσαλονίκη 19/5/2014

Αρ. Πρωτ. 13353

**Θέμα: Διευκρινίσεις διαγωνισμού για την προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ σωλήνων PE**

**Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 13307/19-5-2014 έγγραφο της Εταιρίας «τ.ε.μ.α. ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.»**

Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού και σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 13307/ΔΥ790/19-5-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Ύδρευσης, παραθέτουμε τις κάτωθι απαιτούμενες διευκρινίσεις:

«α) Σε ότι αφορά την δυνατότητα κατασκευής του σώματος των θεματικών ρακόρ και από ορείχαλκο UNI EN 12156-CW617N , συμφωνούμε με αυτόν τον τρόπο παραγωγής – κατασκευής.

β) Δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά τα ορειχάλκινα ρακόρ στα οποία αναγράφεται (πάνω στο σώμα τους), ανάγλυφα, μόνον η ονομαστική διάμετρος και το σήμα του εργοστασίου. Θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε και η ονομαστική πίεση αυτών (ρακόρ).»

Όσο αφορά το τρίτο προς διευκρίνιση ζήτημα, σας κάνουμε γνωστό ότι δεν απαιτούνται γενικά δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

**Μαρία Σαμαρά**

**Διευθύντρια Οικονομικού**