



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.  
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος  
Τηλ 2310 966972  
E - mail [promithies@eyath.gr](mailto:promithies@eyath.gr)

Θεσσαλονίκη 30/3/2017  
Αρ. πρωτ. 9232

Προς  
Κάθε ενδιαφερόμενο

**ΘΕΜΑ** Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη Νο5/2017 για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τεσσάρων (4) γενικών πινάκων μέσης τάσης»

**ΣΧΕΤ.** Επιστολή της εταιρείας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ με αρ. πρωτ. ΕΥΑΘ 8947/28-9-2017

Σε συνέχεια της ανωτέρω επιστολής με την οποία η εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ζητά διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό του θέματος, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 8947/29-3-2017 έγγραφό της, η Διεύθυνση Εγκαταστάσεων & Δικτύων Ύδρευσης, παραθέτει τις κάτωθι διευκρινίσεις:

1. Στις εγκαταστάσεις για τις οποίες προορίζονται οι νέοι πίνακες, δεν υπάρχουν Μ/Σ ισχύος 800KVA.
2. Ο αριθμός και η ισχύς του κάθε υποσταθμού, περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

1	AY26	2 x Μ/Σ 1600kVA
2	AY21 Πυλαίας	2 x Μ/Σ 500kVA
3	AY22 Λύκων	2 x Μ/Σ 500kVA
4	AY23	2 x Μ/Σ 500kVA

3. Απαιτείται Πεδίο Εισόδου από ΔΕΗ (παρ. 5.1) και Πεδίο Μετρήσεων (παρ. 5.2) σε κάθε υποσταθμό.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου