



ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 18/3/2016
Αρ. πρωτ. 7450

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Τσελεγκαρίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966 928
FAX: 2310 283117

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Διευκρινήσεις που αφορούν στην Διακήρυξη 7/2016 για την προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων – ζιμπώ με σύστημα αγκύρωσης PN16.

Σχετ. : Τα με αρ. πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 6965 /15-3-2016 έγγραφα της Εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΕΕ

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, η Διεύθυνση Ύδρευσης διευκρινίζει τα ακόλουθα:
"Οι συμβολισμοί Φ...Α που αφορούν σε αμιαντοσωλήνες, αναφέρονται στην εσωτερική διάμετρο αυτών.

Οι αμιαντοσωλήνες είναι ονομαστικής πίεσης 12,5 atm (PN12,5).

Παρεμπιπτόντως ο συμβολισμός όλων των αμιαντοσωλήνων πίεσης (και αυτών του Δικτύου Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) είναι Φ... (π.χ. Φ100) και αφορά στην εσωτερική διάμετρο αυτών."

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
α/α

Χρύσα Τσελεγκαρίδου