

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων σχετικά με τη Διακήρυξη Νο12/2017 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δύο (2) νέων εναλλακτών θερμότητας (HEATMIX) των αναερόβιων χωνευτών 63R01A/B της ΕΕΛΘ»

Σχετικά με τον διαγωνισμό του θέματος, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 14013/1128_{ΔΕΔΑ}/24-5-2017 έγγραφό της, η Διεύθυνση Εγκαταστάσεων & Δικτύων Αποχέτευσης παραθέτει τις κάτωθι διευκρινίσεις:

- Η παράγραφος Α, άρθρο 2 των Ειδικών Όρων της Διακήρυξης, διαμορφώνεται ως εξής: «Μεταφορά νωπής ιλύος του Heatmix |Χαλύβδινος σωλήνας συνολικού μήκους 18.380 mm, άνευ ραφής με εξωτερική διάμετρο DN 400 (406,4mmX8,8mm), ποιότητας BS 1387 GRADE 43 και ο οποίος περιβάλλεται από χαλύβδινη λαμαρίνα (ST37.2 κατά DIN 17100) διαμέτρου 482mm, πάχους 6mm».
- Η παράγραφος Δ, άρθρο 2 των Ειδικών Όρων της Διακήρυξης, διαμορφώνεται ως εξής: «Όλη η διάταξη του Heatmix |είναι μονωμένη (όπως φαίνεται στο σχέδιο) με πετροβάμβακα ή υαλοβάμβακα 50mm, 80kg/m³ και εξωτερικά υπάρχει κάλυμμα προστασίας από φύλλο αλουμινίου 1mm».
- Η παράγραφος Ε, άρθρο 2 των Ειδικών Όρων της Διακήρυξης, διαμορφώνεται ως εξής: «Όλη η διάταξη του Heatmix πριν την εφαρμογή της μόνωσης θα αμμοβολυθεί (ποιότητα αμμοβολής SA 21/2), και θα βαφεί με στρώση primer και στρώση αντιδιαβρωτικής βαφής πάχους 60μm η κάθε στρώση.

Επιπρόσθετα θα υπάρξει μέριμνα για την διαμόρφωση δύο θέσεων θερμομέτρων που υπάρχουν τοποθετημένα επάνω σε κάθε HEATMIX, οι θέσεις των οποίων εκ παραδρομής δεν απεικονίζονται στα σχέδια. Τα θερμομέτρα βρίσκονται στην είσοδο και έξοδο του κάθε HEATMIX και αποσκοπούν στην μέτρηση της θερμοκρασίας της ιλύος εντός του εναλλάκτη θερμότητας»

- Η παράγραφος 3, άρθρο 4 των Ειδικών Όρων της Διακήρυξης, διαμορφώνεται ως εξής: «Όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα αποδεικνύουν την εμπειρία τους σε παρόμοια έργα. (λίστα παρόμοιων εφαρμογών αντίστοιχου μεγέθους στο εξωτερικό ή/και στην Ελλάδα). Ειδικότερα

να διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων στην κατηγορία περιορισμένου (οδηγούμενου) συστήματος ανάδευσης, και ειδικότερα στα συστήματα με οδηγό σωλήνα όπου ανήκει το σύστημα Heatmix. Επισημαίνεται ότι όλες οι εργασίες θα υλοποιηθούν με τους Χωνευτές εν λειτουργία. Η ζητούμενη εμπειρία μπορεί να καλύπτεται και με την επίκληση της εμπειρίας συνεργαζόμενου υπεργολάβου.

Η εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαιώσεων από τους αρμόδιους φορείς ανάθεσης των εργασιών (ιδιωτικοί φορείς ή αναθέτουσες αρχές). Ειδικότερα:

1. εάν πρόκειται για αναθέτουσες αρχές, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν βεβαιώσεις συντασσόμενες ή θεωρούμενες από την αρμόδια αρχή.
2. εάν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν βεβαιώσεις συντασσόμενες από το φορέα ή παραστατικά με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό του προμηθευτή.

Αναλυτικότερα τα στοιχεία στις βεβαιώσεις θα περιλαμβάνουν:

- Ονομασία της Εγκατάστασης όπου εκτελέστηκαν οι εργασίες
- Κύριος του έργου/φορέας ανάθεσης της σύμβασης
- Ημερομηνίες έναρξης-παραίωσης των εργασιών
- Τελική αξία των εργασιών χωρίς ΦΠΑ
- Λειτουργική και τεχνική περιγραφή των παρόμοιων έργων – εγκαταστάσεων»

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
α/α**

Χρύσα Τσελεγκαρίδου