



Ημερομηνία 29/5/2018
Αρ. πρωτ.: 15920

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ**

Πληρ.: Χ. Τσελεγκαρίδου

Τηλ.: 2310-966928

Fax: 2310-283117

Email: promithies@eyath.gr

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: «Διευκρινήσεις που αφορούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υδρομετρητών DN20 και DN40 (αρ. πρωτ. 15213/21-5-2018)»

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 15746/24-5-2018 έγγραφο της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΣΠΑΝΟΥ & ΣΙΑ ΙΚΕ»

Σε απάντηση του ερωτήματος του ως άνω σχετικού, με το υπ' αρ. πρωτ. 15746 ΔΕΔΥ 1188/25- 5-2018 έγγραφό της η Διεύθυνση Εγκαταστάσεων & Δικτύων Ύδρευσης σας γνωρίζει τα εξής :

"Οι θεματικοί υδρομετρητές με υλικό κατασκευής σώματος ορείχαλκο θα πρέπει να έχουν βαμμένο αυτό (σώμα) με την βαφή που περιγράφεται στην παράγραφο 2.4 (Ειδικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά) της Πρόσκλησης.

Εναλλακτικά όμως μπορεί να γίνουν δεκτοί και υδρομετρητές με σώμα από ορείχαλκο, χωρίς βαφή, που πληροί τις απαιτήσεις(ορείχαλκο), σε χημική σύσταση, που αναφέρονται στην παράγραφο 2.5 (Ειδικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά) της Πρόσκλησης."

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών**

Ελένη Παχατουρίδου