



ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 6/3/2015
Αρ. πρωτ. 5553

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Τσελεγκαρίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966 928
FAX: 2310 283117**

Θέμα: Διευκρινήσεις που αφορούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ για σωλήνες πολυαιθυλενίου PE”.

Σχετ. : Τα με αρ. πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 5174/4-3-2015 και 5350/5-3-2015 έγγραφα της Εταιρείας τ.ε.μ.α. ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΑΕ

Σε απάντηση των ως άνω σχετικών, η Διεύθυνση Ύδρευσης διευκρινίζει τα ακόλουθα:

1. Τα θεματικά ρακόρ Φ63 είναι με αρσενικό σπείρωμα 2" (αρσενικά Φ63χ2").
2. Η πίεση λειτουργίας των θεματικών εξαρτημάτων θα είναι 16 atm (PN 16)

Σας αναφέρουμε επίσης πως μπορείτε να στείλετε την προσφορά σας για οποιαδήποτε πρόσκληση ενδιαφέροντος, ταχυδρομικώς, αρκεί να παραληφθεί από το Τμήμα Προμηθειών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. πριν από τη λήξη της σχετικής ημερομηνίας παραλαβής.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών**

Ελένη Παχατουρίδου