



ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 18/3/2016  
Αρ. πρωτ. 7508

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.  
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Τσελεγκαρίδου  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966 928  
FAX: 2310 283117**

**Προς  
Κάθε ενδιαφερόμενο**

**Θέμα: Διευκρινήσεις Νο 2 που αφορούν στην Διακήρυξη 7/2016 για την προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων – ζιμπώ με σύστημα αγκύρωσης PN16.**

**ΣΧΕΤ.: Το με Α.Π ΕΥΑΘ 7037 / 15-03-2016 έγγραφο της εταιρίας CONSTRAΤ ΕΠΕ**

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, η Διεύθυνση Ύδρευσης διευκρινίζει τα ακόλουθα:

1. Η πίεση λειτουργίας όλων των αμιαντοσωλήνων είναι 12,5 atm.  
Ο συμβολισμός -περιγραφή- Φ όλων των αμιαντοσωλήνων αφορά στην εσωτερική διάμετρο αυτών.
2. Η διάταξη σύσφιξης θα είναι από την μία πλευρά εφαρμογής του συνδέσμου.
3. Τα πιστοποιητικά και οι εγκρίσεις αφορούν στα πρότυπα κατασκευής των εν λόγω συνδέσμων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγρ. “Ειδικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά” των Ειδικών Όρων της Θεματικής Διακήρυξης.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος  
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών  
α/α**

**Χρύσα Τσελεγκαρίδου**