



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Τσελεγκαρίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966 928
FAX: 2310 283117**

**Θεσσαλονίκη 9/10/2014
Αρ. πρωτ. 23159**

**Π Ρ Ο Σ
Κάθε ενδιαφερόμενο**

**ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη 15/2014 «Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης»
ΣΧΕΤ.: Επιστολή της ΧΡ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. με ΑΠ ΕΥΑΘ 22686/03.10.2014**

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, η αρμόδια Διεύθυνση αναφέρει τα κάτωθι:

Ερώτημα

Αναφορικά με τα τεύχη δημοπράτησης του εν θέματι διαγωνισμού..., παρακαλούμε να μας διευκρινήσετε τα όρια διακύμανσης των παρακάτω βασικών παραμέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα της προς ξήρανση αφυδατωμένης ιλύος

- αλατότητα & συγκέντρωση χλωροϊόντων
- συγκέντρωση σιδήρου
- συγκέντρωση θείου/υδρόθειου
- συγκέντρωση σιλοξανίων

Απάντηση:

Αναφορικά με την αλατότητα - συγκέντρωση χλωροϊόντων δεν αποτελούν παραμέτρους για τις οποίες διενεργεί μετρήσεις η ΕΥΑΘ ΑΕ, υπάρχει όμως ενδεικτική τιμή από πρόσφατη μέτρηση της αγωγιμότητας 10,2mS/cm

Στις τακτικές μετρήσεις σιδήρου στην αφυδατωμένη ιλύ που γίνονται ανά 15μερο κατά μέσο όρο η συγκέντρωση είναι 11.300 mg/kg ξ.ο με διακύμανση από 8400 έως 16.100 mg/kg ξ.ο.

Αναφορικά με τις συγκεντρώσεις θείου/υδρόθειου & σιλοξανίων αυτές δεν αποτελούν παραμέτρους για τις οποίες διενεργεί μετρήσεις η ΕΥΑΘ ΑΕ.

Μαρία Σαμαρά

Διευθύντρια Οικονομικού