



ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 17/6/2016
Αρ. πρωτ. 17336

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ**
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Τσελεγκαρίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966 928
FAX: 2310 283117

**Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο**

Θέμα: «Διευκρινήσεις που αφορούν στην Διακήρυξη 23/2016 για την προμήθεια χυτοσιδηρών στομίων δικλείδων (φρεατίων βαννών) & χυτοσιδηρών κιβωτίων δικλείδων – διακοπτών»

Για το θέμα, η Διεύθυνση Ύδρευσης, διευκρινίζει τα ακόλουθα σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 17332/ΔΥ 1205 έγγραφό της:

1. Στόμια Δικλείδων (μπουσακλέ)

Στο Άρθρο 1^ο (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ εκ παραδρομής αναφέρεται ότι "Θα είναι βαρέως τύπου σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN124/ομάδα 2B125" Το ορθόν είναι: "Θα είναι βαρέως τύπου σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN124/ομάδα 3C250"

2. Κιβώτια Δικλείδων – Διακοπτών

Στο Άρθρο 1^ο (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ συμπληρώνεται το εξής: " Θα είναι βαρέως τύπου σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN124/ομάδα 2B125"

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου