



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ**

Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος
Τηλ 2310 966972
E - mail promithies@eyath.gr

Θεσσαλονίκη 12/4/2017
Αρ. πρωτ. 10533

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη Νο5/2017 για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τεσσάρων (4) γενικών πινάκων μέσης τάσης»

ΣΧΕΤ.: α) Η με αρ. πρωτ. 10055/7-4-2017 επιστολή της εταιρείας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

β) Η με αρ. πρωτ. 10057/7-4-2017 επιστολή της εταιρείας ΕΒΙΑΡ ΑΕ

Σε συνέχεια των ανωτέρω επιστολών με τις οποίες οι εταιρείες ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ και ΕΒΙΑΡ ΑΕ ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει απαραίτητα να υπογράφεται ψηφιακά (εδ. 1, της παρ. α, άρθρ. 15) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
2. Σε περίπτωση που μέλη του ΔΣ δεν υπογράψουν ψηφιακά την υπεύθυνη δήλωση, αρκεί η χειρόγραφη υπογραφή με την προϋπόθεση ότι πέρα από την ανάρτηση της στο ΕΣΗΔΗΣ θα αποσταλεί και πρωτότυπη εντός τριών (3) ημερών στο τμήμα προμηθειών.
3. Αντί της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης, δε γίνεται δεκτό το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
4. Γίνονται αποδεκτά και τα πεδία που φέρουν πληροφόρηση, σχετικά με τη θέση των αποζευκτών, μέσω σχετικής ευκρινούς διάταξης (παρ. 4.2, αρθρ. 2 των Ειδικών όρων).
5. Γίνονται αποδεκτά και τα πολυόργανα μέτρησης ενέργειας άλλων κατασκευαστικών οίκων, εφόσον αυτά πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που περιλαμβάνει η Διακήρυξη (παρ. 5.2, αρ. 2 των Ειδικών όρων).
6. Αποδεκτά γίνονται πεδία κάθε κατασκευαστικού οίκου που καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών**

Ελένη Παχατουρίδου