



ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 21/5/2014
Αρ. Πρωτ.: 13525

Δ/ση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

Θέμα: Διευκρινίσεις διαγωνισμού (No 6/2014) για την προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 13039/14-5-2014 αίτημα της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ ΑΕ για παροχή διευκρινίσεων

Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού και σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 13039 /ΔΥ 789/19-5-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Ύδρευσης, παραθέτουμε τις κάτωθι απαιτούμενες διευκρινίσεις:

1^ο Η ονομαστική πίεση των αμιαντοσιμεντένιων αγωγών είναι 12,5 atm. Οι επιτρεπόμενες πιέσεις για τους χυτοσιδηρούς και τους χαλύβδινους αγωγούς είναι πολύ μεγαλύτερες της ως άνω πίεσης (12,5 atm).

2^ο Σε κάθε περίπτωση οι θεματικοί σύνδεσμοι θα είναι PN 16(όπως ορίζεται στους ειδικούς όρους της Διακήρυξης).

3^ο Οι εξωτερικές διαμέτροι των χυτοσιδηρών αγωγών είναι ως ακολούθως: DN100-118mm, DN200-222mm, DN250-274mm, DN300-326mm, DN350-374mm, ενώ οι αντίστοιχες των χαλύβδινων αγωγών είναι οι ακόλουθες: DN100-115mm, DN200-219mm, DN250-273mm, DN300-324mm, DN350-356mm.

Τέλος σε ότι αφορά τους αγωγούς από αμιαντοσιμέντο οι εξωτερικές διαμέτροι αυτών είναι οι εξής: Φ80-107mm, Φ200-255mm, Φ250-308mm, Φ300-368mm.

Μαρία Σαμαρά

Διευθύντρια Οικονομικού