



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ**

Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος
Τηλ 2310 966972
E - mail promithies@eyath.gr

Θεσσαλονίκη 13/4/2017
Αρ. πρωτ. 10687

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη Νο5/2017 για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τεσσάρων (4) γενικών πινάκων μέσης τάσης»

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 10184/8-4-2017 επιστολή της εταιρείας RENEL – Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ – Γ. ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΟΣ ΟΕ

Σε συνέχεια της ανωτέρω επιστολής με την οποία η RENEL – Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ – Γ. ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΟΣ ΟΕ ζητά διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό του θέματος, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 8947/29-3-2017 έγγραφό της, η Διεύθυνση Εγκαταστάσεων & Δικτύων Ύδρευσης, παραθέτει τις κάτωθι διευκρινίσεις:

«Στις περιπτώσεις που το μήκος των υφιστάμενων καλωδίων δεν επαρκεί για την σύνδεση των μετασχηματιστών στα νέα πεδία (λόγω του μικρότερου πλάτους των τελευταίων), η ΕΥΑΘ ΑΕ θα προμηθεύσει όλα τα απαιτούμενα υλικά (νέα καλώδια, ακροκιβώτια κλπ). Η εργασία τοποθέτησης των νέων υλικών θα περιλαμβάνεται στις αρχικές υποχρεώσεις του αναδόχου».

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών**

Ελένη Παχατουρίδου