



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.  
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ**

Πληρ.: Χ. Τσελεγκαρίδου

Τηλ.: 2310-966928

Fax: 2310-969430

Email: [promithies@eyath.gr](mailto:promithies@eyath.gr)

Θεσσαλονίκη 16/5/2019

Αρ. πρωτ.: 11017

**Προς  
Κάθε ενδιαφερόμενο**

**Θέμα : «Διευκρινίσεις που αφορούν στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών ύδρευσης (αρ. πρωτ. 10843/15-5-2019)»**

Σε συνέχεια της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του θέματος, δίνονται τα παρακάτω συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν στο αντικείμενο του διαγωνισμού:

α/α	ΕΙΔΟΣ	τύπος	μήκος	Εξωτ. διάμετρος αγωγού
1.	Υδραυλική σέλλα επισκευής για DN50 C.I.	1 τεμ.	200	66
2.	Υδραυλική σέλλα επισκευής για DN80 A/C(12,5&10 atm)	1 τεμ.	200	104 -102
3.	Υδραυλική σέλλα επισκευής για DN80 C.I.	1 τεμ.	200	98
4.	Υδραυλική σέλλα επισκευής για DN100 A/C(12,5&10 atm)	1 τεμ.	200	130-124
5.	Υδραυλική σέλλα επισκευής για DN630 PVC/PE	3 τεμ.	800	630
6.	Υδραυλική σέλλα επισκευής για DN800 STEEL	3 τεμ.	800	812,8

**Ο Διευθυντής Οικονομικών**

**Δημήτρης Αλεξανδρής**