



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.  
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ**

Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος  
Τηλ 2310 966972  
E-mail [promithies@eyath.gr](mailto:promithies@eyath.gr)

Θεσσαλονίκη 25/5/2016  
Αρ. Πρωτ. 14678

**ΠΡΟΣ**  
Κάθε ενδιαφερόμενο

**ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων σχετικά με τη Διακήρυξη Νο20/2016, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εσχарισμού πρωτοβάθμιας ιλύος και του παρελκόμενου εξοπλισμού για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης»**

Σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 14558/1029<sub>ΛΣΕ</sub>/25-5-2016 έγγραφό της, η Διεύθυνση Λειτ. & Συντ. Εγκαταστάσεων & Περ/κων Ελέγχων, παραθέτει τις κάτωθι διευκρινίσεις:

«1. Ο ταινιομεταφορέας συλλογής εσχарισμάτων από τις Μονάδες Εσχάρωσης-Συμπίεσης μπορεί να βρίσκεται υπό κλίση ή να έχει διαμόρφωση δύο κλίσεων. Επίσης μπορούν (αν απαιτείται) να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι από ένας ταινιομεταφορείς υπό κλίση, με τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών της διακήρυξης.

2. Αναφορικά με τον τρόπο στήριξης – έδρασης των δύο νέων αντλιών, δεδομένου ότι η εκκένωση των φρεατίων για επιθεώρηση είναι ιδιαίτερως δύσκολη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε τύπος έδρασης, χωρίς να απαιτείται η χρήση των υφιστάμενων πελμάτων στήριξης ή/και των οδηγών. Η έδραση των νέων αντλιών σε κάθε περίπτωση, θα επιτυγχάνει την απρόσκοπτη λειτουργία τους στο επιθυμητό σημείο παροχής-μανομετρικού, χωρίς κραδασμούς, και την εύκολη ανέλκυσή τους.

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω δεν μεταβάλλουν το οικονομικό αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης.»

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος  
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών**

**Ελένη Παχατουρίδου**