



ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 30-10-2014
Αρ. πρωτ. 24725

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Τσελεγκαρίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966 928
FAX: 2310 283117**

Θέμα: Διευκρινήσεις που αφορούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια ορειχάλκινων (συνδέσμων) ρακόρ σωλήνων πολυαιθυλενίου”.

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 24543/24-10-2014 έγγραφο της Εταιρείας τ.ε.μ.α. ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής ένστασης – αίτησης για διευκρινίσεις, η Διεύθυνση Ύδρευσης γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

1. α) Τα αιτούμενα προς προμήθεια υλικά είναι ορειχάλκινα ρακόρ 22x16 με αρσενικό σπείρωμα ¾", δηλαδή 22x16 x¾" ή 22x3x¾" ή 22x¾" και 28x22 με αρσενικό σπείρωμα ¾", δηλαδή 28x22x¾" ή 28x3x¾" ή 28x¾" (σύμφωνα με την ονομασία-συμβολισμό των διαφόρων κατασκευαστών).

1. β) Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα Φ40 είναι ρακόρ σωλήνων ΡΕ Φ40 αρσενικά (σπείρωμα 1¼") δηλαδή Φ40x1¼".

2. Σε ότι αφορά την απαίτηση της ΕΥΑΘ ΑΕ, να αναγράφονται (ανάγλυφα και με ευκρινή στοιχεία) επί του σώματος των ρακόρ η ονομαστική διάμετρος και πίεση καθώς και τα στοιχεία του κατασκευαστή, αυτή ισχύει μόνον για τα εν λόγω ορειχάλκινα εξαρτήματα με διάμετρο από Φ40 και άνω.

Η ως άνω απαίτηση, και ειδικότερα σε ότι αφορά την ονομαστική πίεση και διάμετρο, ισχύει για οποιοδήποτε υδραυλικό εξάρτημα (για μεσαίες και μεγάλες ονομαστικές διαμέτρους) και είναι εκ των ων ουκ άνευ, για την Εταιρίας μας, για λόγους πρακτικούς και μεγαλύτερης δυνατής ασφάλειας λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών**

Ελένη Παγατουρίδου

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΓΝΑΤΙΑ 127 – 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ: ΤΗΛ. 2310 966600 ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ: ΤΗΛ. 2310 966900

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32