

Θεσσαλονίκη 11/7/2013

Αρ. πρωτ 11908

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού &
Αποθηκών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966968

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Για το διαγωνισμό Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος της ΕΕΛΘ.

Σχετικά με τη Διακήρυξη Νο 23/2013 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος της ΕΕΛΘ και έχοντας υπόψη το από 9-7-2013 έγγραφο της Τ.Ε. Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης ΑΕ δίνονται οι παρακάτω διευκρινήσεις, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 11859/11-7-2013 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης:

1. Ποιότητα τροφοδοτούμενης αφυδατωμένης ιλύος στη Μονάδα Θερμικής Ξήρανσης

Για οποιαδήποτε επιπλέον χαρακτηριστικά της αφυδατωμένης και ξηραμένης ιλύος, πέραν των αναγραφόμενων στη διακήρυξη, ισχύουν τα τεύχη της κατασκευής και οι εγκεκριμένες μελέτες εφαρμογής του έργου.

2. Εργαστηριακές Αναλύσεις και Μετρήσεις

Αναφορικά με τις μετρήσεις απαερίων (1/3μήνες) στην έξοδο του θερμικού αναγεννητή, διευκρινίζεται ότι η μέτρηση θα αφορά στο εκάστοτε λειτουργούντα RTO, εφόσον το έτερο θα είναι εκτός λειτουργίας.

3.Επιστημονικό Προσωπικό του ΠΥ

Η ζητούμενη εμπειρία είναι όπως ορίζεται στη Διακήρυξη και περιγράφεται επακριβώς στα άρθρα 20.1 και 20.8 της Διακήρυξης

4. Οριστική Παραλαβή Έργου

Η παραλαβή της εγκατάστασης θα γίνει στην καταληκτική ημερομηνία της σύμβασης με τη Μονάδα εν λειτουργία, εφόσον η ΕΥΑΘ επιθυμεί τη συνέχιση λειτουργίας της και εντός ενός μηνός από την ημερομηνία αυτή θα διενεργηθούν οι έλεγχοι οριστικής παραλαβής, όπως περιγράφονται στο σχετικό άρθρο της Διακήρυξης (20.22).

**Η προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών**

Ελένη Παχατουρίδου