



ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 4/6/2013
Αρ. πρωτ. 9476

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ**

Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος
Τηλ. 2310 966972,968,928
Fax 2310 283117
E-mail promithies@eyath.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την Διακήρυξη Νο31/2012 για την παροχή υπηρεσίας απομάκρυνσης των ραδιενεργών αλεξικέραυνων από τις εγκαταστάσεις ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ και την αντικατάστασή τους με νέα αλεξικέραυνα εκπομπής πρώιμου οχετού

Σχετ.: Το από 3/6/2013 έγγραφο της εταιρίας GEC

Σχετικά με τις διευκρινήσεις που ζητάει η εταιρία GEC σας ενημερώνουμε ότι:

1. Ο συνολικός αριθμός των προς αποξήλωση και αντικατάσταση κεφαλών είναι πέντε όπως αναφέρεται και στην σχετική διακήρυξη.
2. Ο κάθε ιστός έχει ύψος περί τα είκοσι μέτρα.
3. Είναι τοποθετημένοι-εδράζονται στο έδαφος.
4. Έχουν την δυνατότητα ανάκλησης στην βάση τους.
5. Οι ιστοί είναι μεταλλικοί κυκλικής διατομής από σωληνώσεις που εκκινούν από διάμετρο περίπου 30 cm η οποία βαθμιαία μειώνεται.
6. Υπάρχουν τέσσερις επίτονοι σε ισάριθμα σημεία. Οι αγκυρώσεις βρίσκονται στην βάση των ιστών.
7. Διατομή χαλκού περί τα 2 cm.
8. Ο χρόνος τελευταίας συντήρησης ιστών-συρματόσχοινων δεν είναι γνωστός
9. Ο χρόνος υλοποίησης είναι επιθυμητό να είναι ο συντομότερος δυνατός (σε κάθε περίπτωση να μην υπερβαίνει τους 2 μήνες)
10. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες προηγούμενες μετρήσεις γειώσεων.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών**

Ελένη Παχατουρίδου