



ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 22/8/2016  
Αρ. πρωτ. 22935

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.  
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Τσελεγκαρίδου  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966 928  
FAX: 2310 283117

Προς  
Κάθε ενδιαφερόμενο

**Θέμα:** «Διευκρινήσεις που αφορούν στην Διακήρυξη 32/2016 για την προμήθεια υλικών – εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο»

**Σχετικό:** Το με αρ. πρωτ. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 22803/18-8-2016 έγγραφο της εταιρείας CONSTRAT ΕΠΕ

Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού, η Διεύθυνση Ύδρευσης με το υπ' αρ. πρωτ. 22803/ΔΥ 1610/19-8-2016 έγγραφό της, διευκρινίζει τα ακόλουθα:

1<sup>ο</sup> Σε ότι αφορά το 1<sup>ο</sup> ερώτημα και σύμφωνα με τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- αυτή (τεχνική προσφορά) θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού

1. ....

2. ....

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα προσφερόμενα χυτοσιδηρά εξαρτήματα θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα διεθνή πρότυπα- κανονισμούς και τα οποία (πρότυπα- κανονισμοί) θα αναφέρονται - κατονομάζονται ρητά.

2<sup>ο</sup> Σε ότι αφορά το 2<sup>ο</sup> ερώτημα, η απάντηση μας είναι ότι γίνεται αποδεκτό και πιστοποιητικό συμφωνά με το BS EN 681-1/2 για τους ελαστικούς δακτυλίους.

Συνημμένο: Το με αρ. πρωτ. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 22803/18-8-2016 έγγραφο της εταιρείας CONSTRAT ΕΠΕ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου



Υδρομετρητές - Όργανα μέτρησης  
Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

ΠΡΟΣ : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Δ/ΣΗ : ΕΓΝΑΝΤΙΑ 127 , 54635  
FAX : 0030-2310- 283117  
ΤΗΛ : 0030-2310-968968/968928/968972  
ΣΕΛ : Δύο (2)

<b>Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.</b>	
Αριθ. Πρωτ. ....	22.803
Ελήφθη την ....	18-8-16
Για ενέργεια:	ΔΥ ΔΙΟΙΚ.
Για ενημέρωση:	

<< Προμήθεια υλικών -εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο >>

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 15/08/16 και ώρα 10:00 π.μ.

ΥΠΟΨΗ : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΘΕΜΑ << ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Νο 32 /2016 >>

Πέμπτη 18-8-2016

Θα θέλαμε να διευκρινιστούν τα παρακάτω σημεία της διακήρυξης για την καλύτερη δυνατή συμμετοχή της εταιρίας μας στον ανωτέρω διαγωνισμό :

1. Στις τεχνικές προδιαγραφές (Α. Για το Τελικό προϊόν /παρ -2) αναφέρεται ότι το τελικό προϊόν θα καλύπτει την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN 545/2010 ή (και) BS 12842: 2012 .

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν πρέπει να κατατεθεί στον φάκελο μας πιστοποιητικό το οποίο θα καλύπτει τα παραπάνω πρότυπα ή αρκεί απλή αναγραφή στο τεχνικό φυλλάδιο ή σε δήλωση του κατασκευαστή.

2. Στις τεχνικές προδιαγραφές ( στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού ) ζητούνται τα εξής :

- Πιστοποιητικά σύμφωνα με ISO 4833:2002-4 για τους ελαστικούς δακτυλίου από αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά (Χώρα Ε.Ε.) οίκο-ιστιτούτο για τους ελαστικούς δακτυλούς .

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν γίνεται αποδεκτό και πιστοποιητικό για τους ελαστικούς δακτυλούς βάση της Ευρωπαϊκής Νόρμας BS EN 681-1/2

Δ/οικ  
18/8/16



Υδρομετρητές - Όργανα μέτρησης  
Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

(ELASTOMERIC SEALS - MATERIALS REQUIREMENTS FOR PIPE JOINT  
SEALS USED IN WATER AND DRAINAGE APPLICATIONS )?

Αθήνα 18-8-2016

~~CONSTRAT E.P.E.~~  
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ  
ΟΕΕΠ ΚΥΚΚΙΝΔΑΡΑ ΚΟΡΘΙΟΥ, Τ.Κ. 19400  
CONSTRAT E.P.E. FAX: 210 6621137  
Α.Ο.Υ.: ΚΟΡΘΙΟΥ  
Στρατός Κωνσταντίνος