



ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΑΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Τσελεγκαρίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966 928
FAX: 2310 283117**

**Θεσσαλονίκη 27/1/2016
Αριθ. Πρωτ. 2092**

**Π Ρ Ο Σ
Κάθε ενδιαφερόμενο**

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις για τη Διακήρυξη Νο 34/2015 «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο μονάδων παραγωγής όζοντος με περιφερειακό εξοπλισμό για τη μονάδα απολύμανσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΑΙΝΕΙΑ» »

Σχετικά με ζητηθείσες διευκρινήσεις, προφορικά, από ενδιαφερόμενο, για το θέμα, η Διεύθυνση Λειτ. & Συντ. Εγκαταστάσεων & Π.Ε. με το υπ' αρ. **2022/144**_{ΔΕΠΕ} έγγραφό της αναφέρει τα εξής:

1. Στο **Άρθρο 21**, «Φάκελος Τεχνικών Δικαιολογητικών Προσφοράς», στην **παράγραφο 2** (σελίδα 13), που αφορά τα **Πιστοποιητικά**, «...της εμπρόθεσμης και έντεχνης εκτέλεσης των προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών» διευκρινίζεται ότι μπορεί να παραληφθεί «η Τελική αξία των εργασιών, χωρίς ΦΠΑ», εφόσον ο εκάστοτε διαγωνιζόμενος επιθυμεί να μη κοινοποιήσει αυτή την πληροφορία.
2. Στο **Άρθρο 21**, «Φάκελος Τεχνικών Δικαιολογητικών Προσφοράς», στην **παράγραφο 4 και υποπαράγραφο 4.1** (σελίδα 14) που αφορά την **Πλήρη Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικά Φυλλάδια**, το υφιστάμενο κείμενο :
 - «Μεταξύ των άλλων λειτουργικών στοιχείων και ειδικά για τις ΜΠΟ, θα πρέπει να παρουσιάζονται τα ακόλουθα:»

τροποποιείται ως εξής:

- «Μεταξύ των άλλων λειτουργικών στοιχείων και ειδικά για τις ΜΠΟ, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικά εργοστασιακών δοκιμών, τα οποία θα αφορούν το συγκεκριμένο προσφερόμενο μοντέλο ΜΠΟ και θα πρέπει να παρουσιάζονται, κατ' ελάχιστο, τα ακόλουθα:»

Μαρία Σαμαρά

Διευθύντρια Οικονομικού