



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 12/3/2014

Αρ.πρωτ. 7702

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966968

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: : Διευκρινίσεις επί των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ της προμήθειας 500 χυτοσιδηρών στομιών δικλείδων (φρεατίων βαννών-μπουσακλέ) για τις ανάγκες του δικτύου ύδρευσης προϋπολογισμού 20000€ πλέον ΦΠΑ

Προκειμένου να είναι πλήρως αποσαφηνισμένοι οι ειδικοί όροι της θεματικής προμήθειας δίδονται οι κάτωθι διευκρινίσεις επ'αυτών, από την αρμόδια Διεύθυνση:

1.Στο Άρθρο 2^ο – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, η 3^η παράγραφος του σχετικού κειμένου αναγράφεται ως εξής:

"**Η σχεδίασή τους θα είναι σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο αρ. 55 της ΕΥΑΘ (οι αναφερόμενες διαστάσεις στο εν λόγω σχέδιο είναι ενδεικτικές),οι δε κύριες διαστάσεις τους θα είναι $d \geq 150\text{mm}$, $D \geq 200\text{mm}$, $DN = 160\text{mm}$ και $H \geq 200\text{mm}$ (όπου d η εξωτερική διάμετρος της ανωτέρω επιφάνειας, D εξωτερική διάμετρος της κατώτερης επιφάνειας -βάση- , DN είναι εσωτερική διάμετρος της κατώτερης επιφάνειας -βάση- και H το συνολικό ύψος)".**

2.Στο Άρθρο 3^ο – ΠΑΡΑΛΑΒΗ,η 4^η παράγραφος του σχετικού κειμένου αναγράφεται ως εξής:

"**Ειδικότερα, καθορίζεται ότι το μη επαρκές πάχος ή ανωμαλίες επιφανειακές και κυρίως στα κατεργασμένα τμήματα είναι δυνατόν να καταστήσουν τα είδη απαράδεκτα. Υπόψη ότι το αναγραφόμενο βάρος (στο σχέδιο) κάθε τεμαχίου είναι ενδεικτικό και βοηθητικό".**

Η προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου