ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος
Τηλ. 2310 966972,968,928
Fax 2310 283117
E mail promithies@eyath.gr

Θεσσαλονίκη 7/03/2013
Αρ. πρωτ. 3832

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την προμήθεια φύλλων πολυαιθυλενίου για την αντιτριβική προστασία σκάφης κοχλία, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια φύλλων πολυαιθυλενίου για την αντιτριβική προστασία σκάφης κοχλία, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

Προσκαλεί

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει φάκελο με σφραγισμένη προσφορά, μέχρι την **Πέμπτη 14/03/2013 και 14.30** στη διεύθυνση:
Τμήμα Προμηθειών, -.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη
Η εταιρία στην οποία θα ανατεθεί η προμήθεια, θα πρέπει καταθέσει προσφορά που θα είναι σύμφωνη με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Επιφάνεια	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	**Φύλλα Πολυαιθυλενίου PE500 πάχος 8mm και διαστάσεων 10.000x500 mm**	**5,5m^2**	**ΕΕΛΘ Σίνδος**	**Φύλλα για την προστασία μεταλλικής ανοξείδωτης σκάφης από τριβή με κοχλία**

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θέση Τοποθέτησης	Σκάφη μεταφοράς άμμου από Αμμοπλυντρίδες
Χρήση	Αντιτριβική προστασία κοχλία μεταφοράς άμμου
Υλικό αντιτριβικής προστασίας	Φύλλα Πολυαιθυλενίου PE500 πάχος 8mm και διαστάσεων 10.000x500mm
Επιφάνεια κάλυψης	5,5m^2
Χρώμα	ότι είναι διαθέσιμο

Ο χρόνος παράδοσης θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά.
Τόπος παράδοσης ο Βιολογικός Σταθμός Σίνδου – Θεσσαλονίκης

Οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών (π.χ. σφράγιση, αποστολή) έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση στην ΕΕΛΘ θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προμηθευτής με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, εφόσον καλύπτει τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.
Η πληρωμή θα γίνει σε διάστημα 60 το πολύ, ημερών από την έκδοση των νομίμων παραστατικών και μετά την παραλαβή της αντλίας από τους αρμοδίους υπαλλήλους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε *στον κ Κωνσταντίνο Κωτούλα, ή στην κα Ε. Καράγια στα τηλ. 2310 789897/586057.*

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ Α.Ε., στη διεύθυνση www.eyath.gr

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου