ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος
Τηλ. 2310 966972,968,928
Fax 2310 283117
E mail promithies@eyath.gr

Θεσσαλονίκη 13/6/2014
Αρ. πρωτ. 15133

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την προμήθεια άμμου και ανθρακίτη στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια 220 τόνων (150m^3) χαλαζιακής άμμου και 15 τόνων (10m^3) ανθρακίτη, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης, ενδεικτικού προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000,00€) ευρώ, πλέον ΦΠΑ

Προσκαλεί

Κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 25/6/2014 και ώρα 14.30, στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

Η εταιρία στην οποία θα ανατεθεί η προμήθεια, θα πρέπει καταθέσει προσφορά που θα είναι σύμφωνη με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ, ορυκτή, η οποία δεν θα προέρχεται από σπάσιμο και θα είναι απόλυτα σύμφωνη με τις εξής προδιαγραφές βάση προτύπου **ΕΝ 12904** για επεξεργασία νερού:

Ονομαστική κοκκομετρία (mm):	0,6-1,25
Συντελεστής ομοιομορφίας:	1,43
Ενεργός διάμετρος d_{10} (mm):	0,64
Περιεκτικότητα σε SiO_2 (%):	≥84
Περιεκτικότητα σε σκόνη (%):	≤ 0,2
Περιεκτικότητα σε οργανικά (%):	0,64
Ειδικό βάρος (kg/l):	2,6
Σκληρότητα (Mohs):	5,5
Απώλεια βάρους σε HCl 20% επί 24h(%):	≤2, 0

ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ

Συντελεστής ομοιομορφίας:	1,5-1,6
Ενεργός διάμετρος d_{10} (mm):	1,00-1,1

Β. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο έλεγχος ποιότητας θα γίνει ως ακολούθως:

Α) Ανά 50m^3 θα γίνεται δειγματοληψία και στη συνέχεια κοκκομετρική ανάλυση για την πιστοποίηση της ικανοποίησης των κριτηρίων αποδοχής που αφορούν την κοκκομετρία.

Β) Ανά 50m^3 θα γίνεται δειγματοληψία και στη συνέχεια χημική ανάλυση για την πιστοποίηση της χημικής σύστασης της άμμου.

Οι δειγματοληψίες θα γίνονται παρουσία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του αγοραστή και οι αναλύσεις θα γίνονται σε εργαστήριο έγκρισης του αγοραστή με επιβάρυνση του προμηθευτή.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ

Μετά τον ολοκληρωμένο, ως άνω, έλεγχο ποιότητας της άμμου, θα γίνει η ποιοτική παραλαβή της και μετά από αυτήν η σχετική πληρωμή.

Η εν λόγω άμμος θα είναι οπωσδήποτε πλυμένη (καθαρή) και κοσκινισμένη και θα παραδοθεί σε big bags του ενός (1)tn, επί τόπου στην ΕΕΝΘ (όπισθεν ΣΙΔΕΝΟΡ, Ιωνία Θεσσαλονίκης). Θα περιλαμβάνεται η μεταφορά και οποιοδήποτε κόστος αποσυσκευασίας και παράδοσης στην ΕΕΝΘ.

Η παράδοση θα γίνει άπαξ και με αυτήν θα υποβληθούν οπωσδήποτε ζυγολόγια και τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου υλικού.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προμηθευτής με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.
- Η προσφερόμενη τιμή των υλικών θα δοθεί ανά μονάδα και συνολικά.
- Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς.
- Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ημέρες.
- Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σε περίπου 60 ημέρες από την έκδοσή αυτών και μετά την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής.
- Η προμήθεια μπορεί να κατανεμηθεί σε περισσότερους από έναν μειοδότες, υποχρεωτικά όμως για όλη την ποσότητα κάθε κατηγορίας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Γεωργία Σερετούδη στα τηλ. 2310 966884 / 2310 722308.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου