



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Τσελεγκαρίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966928
Fax: 2310 283117

Θεσσαλονίκη 7/7/2015
 Αρ. Πρωτ.: 16394

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προκειμένου να προβεί στην προμήθεια **εξαρτημάτων για θερμοσυγκόλληση (ηλεκτροσύντηξη ή και μετωπική κόλληση) αγωγών HDPE** σύμφωνα με τους πίνακες (κατηγορίες) και τους ειδικούς όρους που ακολουθούν,

προσκαλεί

κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά στην Διεύθυνση:

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών, Τσιμισκή 98, 8^{ος} όροφος, Τ.Κ. 546 22 Θεσ/νίκη, έως την **Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015** ώρα 14:00

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

| α/α | Είδος | Τεμάχια |
|-----|---|---------|
| 1. | Τρελή φλάντζα DN80, PN16, για λαιμό HDPE Φ90 | 20 |
| 2. | Τρελή φλάντζα DN100, PN16, για λαιμό HDPE Φ110 | 20 |
| 3. | Τρελή φλάντζα DN150, PN16, για λαιμό HDPE Φ160 & Φ180 | 10 |
| 4. | Τρελή φλάντζα DN200, PN16, για λαιμό HDPE Φ200 & Φ225 | 10 |
| 5. | Τρελή φλάντζα DN250, PN16, για λαιμό HDPE Φ250 & Φ280 | 10 |
| 6. | Τρελή φλάντζα DN300, PN16, για λαιμό HDPE Φ315 | 5 |
| 7. | Τρελή φλάντζα DN350, PN16, για λαιμό HDPE Φ355 | 5 |

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

| α/α | Είδος | Τεμάχια |
|-----|--|---------|
| 1. | Λαιμός φλάντζας HDPE, PN16, διαμέτρου Φ90 | 20 |
| 2. | Λαιμός φλάντζας HDPE, PN16, διαμέτρου Φ110 | 20 |
| 3. | Λαιμός φλάντζας HDPE, PN16, διαμέτρου Φ160 | 5 |
| 4. | Λαιμός φλάντζας HDPE, PN16, διαμέτρου Φ180 | 5 |
| 5. | Λαιμός φλάντζας HDPE, PN16, διαμέτρου Φ200 | 5 |
| 6. | Λαιμός φλάντζας HDPE, PN16, διαμέτρου Φ225 | 5 |
| 7. | Λαιμός φλάντζας HDPE, PN16, διαμέτρου Φ250 | 5 |
| 8. | Λαιμός φλάντζας HDPE, PN16, διαμέτρου Φ280 | 5 |
| 9. | Λαιμός φλάντζας HDPE, PN16, διαμέτρου Φ315 | 5 |
| 10. | Λαιμός φλάντζας HDPE, PN16, διαμέτρου Φ355 | 5 |

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ **ΦΛΑΝΤΖΕΣ (ΤΡΕΛΛΕΣ)**

A. Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οι εν λόγω φλάντζες θα είναι χαλύβδινες (τουλάχιστον St 37-2), ονομαστικής πίεσης PN16 και κατασκευασμένες (διαστάσεις κλπ.) κατά EN 1092-1 ή DN2501

B. Απαιτήσεις

Ο προμηθευτής θα υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού:

- α. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής των συγκεκριμένων προϊόντων.
- β. Τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) όπου θα αναφέρονται απαραίτητως οι πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές –διαστάσεις
- γ. Υπεύθυνη δήλωση (του προμηθευτή) για την συμμόρφωση του κατασκευαστή των εν λόγω φλάντζών με τα προαναφερόμενα πρότυπα κατασκευής τους

ΛΑΙΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΩΝ

A. Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικά Χαρακτηριστικά

α. Οι λαιμοί φλάντζών θα παράγονται από HDPE 3^{ης} γενιάς, θα έχουν τιμή MRS (minimum required strength), ίση με 10 MPa και σ (περιφερειακή τάση) ίση με 8 MPa για κλάση PE100 κατά ISO 9080:2003-10, EN ISO 1167-1:2003-07 και EN ISO 12162:1996-04.

β. Τα εν λόγω εξαρτήματα θα είναι PN (ονομαστικής πίεσης) 16 atm (SDR 11).

γ. Θα παράγονται με την μέθοδο injection moulded αποκλεισμένων των λαιμών φλάντζών που παράγονται με άλλες μεθόδους.

B. Απαιτήσεις

Ο προμηθευτής θα υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού:

- α. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής των συγκεκριμένων προϊόντων.
- β. Πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα/εργαστήριο από τα οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων.
- γ. Τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) όπου θα αναφέρονται απαραίτητως οι πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και οι οδηγίες χρήσης (instruction manuals).
- δ. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση των υπό προμήθεια λαιμών φλάντζών από HDPE σε δίκτυα πόσιμου νερού, από επίσημη Αρχή, Οργανισμό ή Ινστιτούτο χώρας της Ε.Ε (π.χ. DVGW, Drinking Water Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming pools).
- ε. Πιστοποιητικό-βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής για την ημερομηνία παραγωγής των υπό προμήθεια λαιμών φλάντζών από HDPE, -το οποίο – η οποία- δε θα απέχει, χρονικά, περισσότερο από έξι μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους στην ΕΥΑΘ. Το εν λόγω πιστοποιητικό-βεβαίωση θα υποβάλλεται ταυτόχρονα με την παράδοση των λαιμών φλάντζών στην ΕΥΑΘ ΑΕ.

Όλα τα ανωτέρω, πλην των Τεχνικών Φυλλαδίων-Εγχειριδίων (PROSPECTUS, instruction manuals) τα οποία μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική, θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα (ή μεταφρασμένα στην Ελληνική και επικυρωμένα).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Η προμήθεια μπορεί να καταταχθεί σε περισσότερους του ενός μειοδότες, υποχρεωτικά όμως για όλη την ποσότητα κάθε κατηγορίας.
- Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προμηθευτής(ές) με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές.
- Η τιμή των προς προμήθεια υλικών θα δοθεί ανά τεμάχιο και συνολικά.
- Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς.
- Ο χρόνος παράδοσης θα αναφέρεται στην προσφορά.
- Τα υλικά θα παραδοθούν στις αποθήκες τις ΕΥΑΘ Α.Ε. στο Καλοχώρι, εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, αφού εκφορτωθούν στο ειδικό χώρο που θα υποδειχθεί από τον αποθηκάριο της Υπηρεσίας με μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή.
- Οι προσφορές θα ισχύουν για 90 ημέρες.
- Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σε περίπου 45 ημέρες από την έκδοσή αυτών και μετά την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα συναφθεί, σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Λάζαρο Καμπουρίδη στο τηλέφωνο: 2310 966695.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών**

Ελένη Παχατουρίδου