



ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 27/6/2013

Αρ. πρωτ. 10912

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ**
Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος
Τηλ. 2310 966972
Fax 2310 283117
E-mail promithies@eyath.gr

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Που αφορούν τον διαγωνισμό για την θερμομόνωση του κτιρίου χημείου που βρίσκεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης στη Σίνδο

Σχετικά με το διαγωνισμό του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Λειτουργίας & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Περιβαλλοντολογικών Ελέγχων της Εταιρίας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., δίνονται οι παρακάτω διευκρινήσεις:

1. Η επιφάνεια προς μόνωση είναι συνολικά περί τα 900m². Η επιφάνεια του δώματος που θα μονωθεί με ανεστραμμένη μόνωση με ειδικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης (5cm) είναι περί τα 470m², ενώ τα υπόλοιπα 430 m² είναι τοιχοποιία (τα 50 m² αφορούν στις κολώνες και θα μονωθούν με πάχος θερμομονωτικού υλικού 7cm ενώ τα υπόλοιπα με 6cm).
Ως εκ τούτου στη προσφορά που θα κατατεθεί θα αναφέρεται α) Η τιμή ανά τετραγωνικό για τη μόνωση του δώματος, β) Η τιμή ανά τετραγωνικό για την μόνωση της τοιχοποιίας 6 και 7 cm και γ) το συνολικό ποσό για τα παραπάνω τετραγωνικά μέτρα. Επιπρόσθετα η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών και των υλικών που απαιτούνται.
2. Στη μόνωση του δώματος τύπου ανεστραμμένης μόνωσης με ειδικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης, η κάλυψη από προστατευτικό τσιμεντοκονίαμα πάχους τουλάχιστον 2cm θα βρίσκεται ενσωματωμένη στη κάθε πλάκα. Δηλαδή δε θα τοποθετηθούν πρώτα οι πλάκες πολυστερίνης και κατόπιν να επικαλυφθούν από τσιμεντοκονία.
3. Στη παράγραφο «Η προσφορά να συνοδεύεται επίσης από», προστίθεται το σημείο:
«Στην περίπτωση που ο ανάδοχος αποτελεί συνεργείο πιστοποιημένο από εταιρία παραγωγής συστημάτων θερμομόνωσης θα γίνεται δεκτός εάν προσκομίσει:

α) τη βεβαίωση – πιστοποιητικό από την εταιρεία παραγωγής. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου έτους και να αναφέρει ότι το συνεργείο που θα τοποθετήσει το σύστημα θερμομόνωσης είναι εξειδικευμένο – εκπαιδευμένο στην τοποθέτηση του συγκεκριμένου συστήματος. Στην περίπτωση αυτή τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει απαραίτητως να προέρχονται από την κατασκευάστρια εταιρεία που εκδίδει το πιστοποιητικό.

β) την πιστοποίηση της κατασκευάστριας εταιρίας βάσει του προτύπου ISO9001:2008 ή ισοδύναμο. Αποδεκτά είναι και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας».

4. Λόγω των ερωτημάτων που τέθηκαν και των αντίστοιχων διευκρινίσεων στον εν λόγω διαγωνισμό, η προθεσμία κατάθεσης προσφορών παρατείνεται από τις 28/6/2013 στις 5/7/2013.

Εσωτερική διανομή
Τμήμα Προμηθειών, ΔΥ
& Αποθηκών

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου