ELENI PACHATOURIDOU Digitally signed by ELENI PACHATOURIDOU Date: 2019.10.07 12:57:55 +03'00'

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 7/10/2019

Αρ. πρωτ. 20838

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966968

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Απαντήσεις σε ερωτήματα για την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ RACK

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού με αρ. 3/2019 για την προμήθεια επιτοίχιων racks έχουν τεθεί ερωτήματα από οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 20644/4-10-2019 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης, διευκρινίζονται τα εξής:

1. *Το εσωτερικό ράφι θα πρέπει να έχει βάθος 400 mm και να είναι στο χρώμα του ερμαρίου.*
2. *Το πολύμπριζο θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:*

- *Τάση Λειτουργίας 230V , 50Hz*
- *Μέγιστο φορτίο 16 A (3680W)*
- *8 Θέσεις για φις διπολικά ή σούκο σε πλάγια διάταξη*
- *Καλώδιο παροχής τουλάχιστον 2 μέτρων (διατομής 3x1,5mm^2)*
- *Διακόπτη με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας ON-OFF*
- *Προστατευτικούς μηχανισμούς στις υποδοχές των πριζών για προστασία από ηλεκτροπληξία*
- *Ύψος 1U για τοποθέτηση στο rack*

3. *Το panel οριολωρίδων θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να δεχθεί 6 οριολωρίδες . Κατά την παράδοση του panel θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι αντίστοιχες βάσεις που θα κουμπώνουν οι οριολωρίδες καθώς και 1 οριολωρίδα η οποία να είναι τύπου KRONE.*
4. *Οι βίδες στήριξης στο rack των παραπάνω υλικών θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατά την παράδοση των υλικών.*
5. *Τα μπριζάκια για το patch panel θα πρέπει να είναι UTP Cat6.*
6. *Σύμφωνα με την διακήρυξη, άρθρο 6 των ειδικών όρων (σελ. 21), τα ερμάρια θα παραδίδονται συναρμολογημένα με όλα τα υλικά τους.*

Επίσης διευκρινίζεται ότι ο αριθμός της διακήρυξης που θα πρέπει να αναγράφει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής είναι ο **3/2019** και όχι ο 40/2019 όπως εκ παραδρομής αναγράφεται στη σελίδα 13 της διακήρυξης, στο άρθρο 18.

Ο Διευθυντής Οικονομικών

Δημήτρης Αλεξανδρής