



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΦΕΙΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 16/9/2022  
Αρ. πρωτ. 12217

Δ/ση Οικονομικών  
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ.  
& Αποθηκών  
Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος  
Τηλ. 2310 966972  
Fax 2310 969430  
E-mail [promithies@eyath.gr](mailto:promithies@eyath.gr)

Προς  
Κάθε ενδιαφερόμενο

**Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον Διαγωνισμό Νο14/2022 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο γενικών πινάκων μέσης τάσης»**

**Σχετ.: Το υπ' αρ. πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 12193/15-9-2022 αίτημα διευκρινίσεων ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα**

Σχετικά με το διαγωνισμό του θέματος και σε συνέχεια διευκρινιστικού ερωτήματος ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα, το οποίο δόθηκε μέσω της επικοινωνίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η Διεύθυνση Δικτύων Ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ, παραθέτει τα εξής:

### **1. Ερώτηση:**

Στα πλαίσια συμμετοχής της εταιρίας μας στον εν λόγω Διαγωνισμό, παρακαλούμε για την παροχή των παρακάτω διευκρινίσεων:

1. Απαιτείται από τους διαγωνιζόμενους αυτοψία των εγκαταστάσεων εγκατάστασης του εξοπλισμού και αποδεικτικό αυτής;
2. Μπορούν να δοθούν κατόψεις ή έστω διαστάσεις του χώρου εγκατάστασης των πινάκων και στους 2 Υ/Σ;
3. Υπάρχουν μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις του κάθε πεδίου;
4. Είναι αποδεκτός ΑΔΙ τεχνολογίας κενού (vacuum) αντί SF6;
5. Είναι αποδεκτή η χρήση τοροειδών Μ/Σ εντάσεως στα καλώδια του πεδίου εισόδου και στο αντλιοστάσιο Διαβατών όπως σε αυτό της Ευαγγελιστρίας, ώστε να μην απαιτείται χωριστό πεδίο μέτρησης έντασης;

### **Απάντηση:**

1. Η αυτοψία στους χώρους εγκατάστασης από τους υποψηφίους είναι επιθυμητή προ της διαγωνιστικής διαδικασίας και κρίνεται απαραίτητη προκειμένου οι υποψήφιοι να διαπιστώσουν επί τόπου τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε χώρου (διαθέσιμοι χώροι, τοποθεσία εγκατάστασης, πρόσβαση, επάρκεια μήκους καλωδίων κλπ) για την σύνταξη της προσφοράς τους. Δεν απαιτείται αποδεικτικό αυτοψίας για την συμμετοχή στον διαγωνισμό.
2. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κατόψεις των συγκεκριμένων χώρων. Επισημαίνεται η ισχυρή σύσταση για επί τόπου αυτοψία των χώρων, προκειμένου να υπάρξει πλήρης αντίληψη των χώρων. Οι διαστάσεις των χώρων εγκατάστασης δεν παρέχουν επαρκή πληροφόρηση καθώς υπάρχουν τεχνικοί και χωροταξικοί περιορισμοί που μόνο με επιτόπια αυτοψία μπορούν να γίνουν αντιληπτοί.
3. Οι μέγιστες διαστάσεις των πεδίων καθορίζονται από τους χώρους εγκατάστασης και τις συνθήκες πρόσβασης σε αυτούς.
4. Δεν θα γίνουν αποδεκτές αποκλίσεις από τις τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές.
5. Δεν είναι αποδεκτή η χρήση τοροειδών μετασχηματιστών στην εγκατάσταση των Διαβατών. Εξάλλου η απαίτηση καθορίζεται ρητά και αναλυτικά στις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης.

#### **Εσωτερική διανομή:**

1. Χρονολογικό αρχείο
2. Δ/ση Οικονομικών

**Ο Διευθυντής Οικονομικών**  
**α/α**

**Μαργαρίτα Μπαζιώτα**