



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 13/10/2022
Αρ. πρωτ. 13850

Δ/ση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ.
& Αποθηκών
Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος
Τηλ. 2310 966972
Fax 2310 969430
E-mail promithies@evath.gr

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ, ΒΙΠΕΘ, Σίνδος).

Σχετ.: Το υπ' αρ. πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 13765/12-10-2022 αίτημα διευκρινίσεων ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σχετικά με το διαγωνισμό του θέματος και σε συνέχεια διευκρινιστικών ερωτημάτων ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα, τα οποία υποβλήθηκαν μέσω της επικοινωνίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ, παραθέτει τα εξής:

1. Ερώτημα:

«Σύμφωνα με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» στο «Άρθρο 1: Περιγραφή αντικείμενου διαγωνισμού» αναγράφεται ως «Αξιοποίηση» μεταξύ άλλων, «κάθε άλλη μέθοδος αξιοποίησης κατάλληλα αδειοδοτημένη, πλην της απευθείας διάθεσης σε καλλιεργήσιμα εδάφη». Αν η μονάδα επεξεργασίας στην οποία θα διατεθεί για αξιοποίηση η παραγόμενη αφυδατωμένη ιλύς με κωδικό ΕΚΑ 19 08 05, είναι μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων που παράγονται (εργασία R3) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα, είναι αποδεκτή η μονάδα αυτή βάσει της Διακήρυξης? Το τελικό προϊόν της μονάδας επεξεργασίας ιλύος θα είναι εδαφοβελτιωτικό κομπόστ που θα διατίθεται με κοπροδιανομέα σε δενδροκαλλιέργειες, αμπελώνες, λαχανόκηπους κλπ.».

Απάντηση:

Σύμφωνα με το Παράρτημα Α στο άρθρο 1 αναγράφεται σαφώς ότι δεν γίνεται αποδεκτή η απευθείας διάθεση σε καλλιεργήσιμα εδάφη.

Σε κάθε περίπτωση ισχύει σύμφωνα με το ίδιο άρθρο ότι "...Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να αποδείξει ότι έχει την κατάλληλη αδειοδότηση για την προτεινόμενη λύση και μέθοδο για την αξιοποίηση και τελική διάθεση της αφυδατωμένης ιλύος, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ."

2. Αίτημα 1:

« Αιτούμαστε την επίσκεψή μας στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ, ΒΙΠΕΘ, Σίνδος) για δειγματοληψία της αφυδατωμένης ιλύος που παράγεται εντός της εγκατάστασης. ».

Απάντηση:

Σύμφωνα με το Παράρτημα Α στο άρθρο 1: *"...Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της ΜΚΑ σε σχέση με το προς ανάθεση αντικείμενο, για να λαμβάνουν γνώση επί τόπου των συνθηκών καθώς και δειγμάτων ιλύος, **μετά από σχετική συνεννόηση (τηλ. 6957-830877 κος Κωτούλας και Παπαγεωργίου 6945401236 αντίστοιχα)** κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για στοιχεία που έχουν σχέση με την εκτέλεση των υπηρεσιών και να λαμβάνουν αντίγραφα με δικές του δαπάνες και φροντίδα."*

3. Αίτημα 2:

«Αιτούμαστε εφόσον είναι εφικτό πληροφοριακά στοιχεία (όπως χημικές αναλύσεις) όσον αφορά ποιοτικά χαρακτηριστικά από ήδη εκτελεσθείσες αναλύσεις της αφυδατωμένης ιλύος που έχει παραχθεί στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ, ΒΙΠΕΘ, Σίνδος).».

Απάντηση:

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται οι αναλύσεις της αφυδατωμένης ιλύος των τελευταίων δύο μηνών (Ιούλιος και Αύγουστος 2022). Σημειώνεται ότι η καθημερινά παραγόμενη ιλύς αποτίθεται αρχικά σε κλίνες ξήρανσης εντός του χώρου της ΜΚΑ

για περαιτέρω αύξηση της ξηρότητας της. Οι κλίνες ξήρανσης αποτελούν το σημείο παραλαβής της ιλύος.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΙΛΥ (ΕΞΟΔΟΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ)				
	ΙΟΥΛΙΟΣ 2022		ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022	
	1 ^ο 15 ΜΕΡΟ	2 ^ο 15 ΜΕΡΟ	1 ^ο 15 ΜΕΡΟ	2 ^ο 15 ΜΕΡΟ
	(mg/kg ΞΥ)		(mg/kg ΞΥ)	
Cd	0,6	0,6	0,7	0,7
Cr	140	120	140	130
Cr(VI)	0,22	<0,10	<0,10	<0,10
Cu	360	340	370	340
Ni	90	80	77	72
Pb	20	18	19	18
Hg	0,10	0,11	0,06	0,1
Zn	702	665	785	740
As	22	19	18	16
Fe	8600	8100	9400	9100
Sn	7	7	9	8

Εσωτερική διανομή:

1. Χρονολογικό αρχείο
2. Δ/ση Οικονομικών

Ο Διευθυντής Οικονομικών

Δημήτρης Αλεξανδρής