

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Παχατουρίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966968
e-mail: promithies@eyath.gr

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμ: Παροχή διευκρινίσεων (2) για το διαγωνισμό 12/2022 για την σύναψη σύμβασης Συμφωνίας - Πλαίσιο με αντικείμενο την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και λειτουργία υδρομετρητών οικιακής χρήσης στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ ΑΕ»

Σχετικά: Τα με αρ. πρωτ. 22817/6-12-2023 και 23063/11-12-2023 έγγραφα ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού του θέματος, οικονομικοί φορείς υπέβαλαν διευκρινιστικά ερωτήματα, επί των οποίων ακολουθούν οι απαντήσεις, όπως αυτές διατυπώθηκαν από την αρμόδια Διεύθυνση.

Ερώτηση 1η:

Στην προδιαγραφή ΥΔΡ.4 / 3 αναφέρεται: Τα σπειρώματα του σώματος των μετρητών θα είναι κατά ISO 228 και θα εξασφαλίζουν ομαλή και ασφαλή κοχλίωση. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι καθώς το ISO 228 καλύπτεται από το ISO 4064, είναι αποδεκτό για την κάλυψη της συγκεκριμένης προδιαγραφής, σχετικό τεχνικό έγγραφο που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το ISO 4064.

Απάντηση:

Ισχύουν τα αναγραφόμενα στην προδιαγραφή 1.1 ΥΔΡ.4-παρ.3. Συνεπώς, για την κάλυψη της προδιαγραφής του ISO 228 δεν είναι αποδεκτό σχετικό τεχνικό έγγραφο που να αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το ISO 4064.

Ερώτηση 2^η:

Στην προδιαγραφή ΥΔΡ.15 / 1 στις υποχρεωτικές απαιτήσεις αναφέρεται: Οι υδρομετρητές θα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση του οίκου κατασκευής υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής κάθε παρτίδας υδρομετρητών από την ΕΥΑΘ ΑΕ. Στον πίνακα συμμόρφωσης των υποχρεωτικών απαιτήσεων (παράρτημα 0.2) ως

απαιτούμενη διάρκεια της εγγύησης αναφέρονται τα πέντε (5) έτη. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι απαιτείται υποχρεωτικά εγγύηση των υδρομετρητών για τρία (3)έτη.

Απάντηση:

Η διάρκεια εγγύησης των υδρομέτρων θα είναι αυτή που ζητείται από την τεχνική προδιαγραφή 1.11ΥΔΡ.15 «Εγγύηση υδρομετρητών», του παραρτήματος 6.1 «AMR – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟΥ», δηλαδή τριών (3) ετών.

Ερώτηση 3^η:

Στην προδιαγραφή ΥΔΡ.14 απαιτείται ο υδρομετρητής να συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 13757- 3&4 για την ασύρματη επικοινωνία με wireless M-Bus και στον πίνακα συμμόρφωσης των υποχρεωτικών απαιτήσεων (παράρτημα 0.2) ως αποδεικτικό μέσο αναφέρεται Δήλωση Συμμόρφωσης Κατασκευαστή. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι είναι αποδεκτό ως αποδεικτικό μέσο τεχνικό έγγραφο.

Απάντηση:

Ως αποδεικτικά μέσα, για τη συμμόρφωση με την προδιαγραφή 1.1ΥΔΡ.14 που αφορά στο πρότυπο EN13757-3 & 4, μπορούν να προσκομιστούν: «Δήλωση Συμμόρφωσης Κατασκευαστή» ή «Τεχνικό έγγραφο».

Ο Διευθυντής Οικονομικών

Δημήτρης Αλεξανδρής