

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Παχατουρίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966968
e-mail: promithies@eyath.gr

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμ: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό 12/2022 για την σύναψη σύμβασης Συμφωνίας - Πλαίσιο με αντικείμενο την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και λειτουργία υδρομετρητών οικιακής χρήσης στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ ΑΕ»

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού του θέματος, οικονομικός φορέας υπέβαλε διευκρινιστικά ερωτήματα, επί των οποίων ακολουθούν οι απαντήσεις, όπως αυτές διατυπώθηκαν από την αρμόδια Διεύθυνση.

Ερώτημα (1):

Στο έντυπο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Παράρτημα 0.3, αναφορικά με το Προϊόν/Μέρος 2ο, εμφανίζεται η γραμμή Α/Α 13 με Περιγραφή Αντικειμένου «Παροχή υπηρεσίας παραμετροποίησης ή λήψης δεδομένων υδρομετρητή, επί τόπου στο πεδίο» ως αντικείμενο προσφοράς. Η συγκεκριμένη περιγραφή λείπει από το Έντυπο οικονομικής προσφοράς επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων για το δεύτερο (2) Προϊόν/Μέρος, Παράρτημα 4, παρακαλούμε διευκρινίστε

Απάντηση

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων για το δεύτερο (2) Προϊόν/Μέρος του παραρτήματος 4 αποτελεί υπόδειγμα το οποίο θα διαμορφωθεί κατάλληλα κατά τη διενέργεια των Mini-Tenders. Επομένως οι οικονομικοί φορείς θα κληθούν να συμπληρώσουν και να δώσουν προσφορά και για το αντικείμενο «Παροχή υπηρεσίας παραμετροποίησης ή λήψης δεδομένων υδρομετρητή, επί τόπου στο πεδίο», διαμορφώνοντας κατάλληλα το ανωτέρω υπόδειγμα του παραρτήματος 4. Το εν λόγω έντυπο δεν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της ανάθεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο, αλλά μόνο στο πλαίσιο της ανάθεσης των εκτελεστικών συμβάσεων αυτής. Επίσης, παραπέμπουμε και στο παράρτημα 1.2.1, όπου αναφέρονται οι ειδικοί όροι των εκτελεστικών συμβάσεων για το αντικείμενο του εξοπλισμού πεδίου και AMR συστήματος και περιγράφεται το αντικείμενο «Παροχή υπηρεσίας παραμετροποίησης ή λήψης δεδομένων υδρομετρητή, επί τόπου στο πεδίο».

Ερώτημα (2):

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι, στον εν λόγω διαγωνισμό, για τις ακόλουθες οντότητες, τρίτους -συνεργάτες - προμηθευτές - εργοστάσια κατασκευής - κατασκευαστικούς οίκους - υπεργολάβους, που εδρεύουν στην Ελλάδα είναι αποδεκτή η υπογραφή των παρακάτω εγγράφων μέσω e-gov, ήτοι των υπεύθυνων δηλώσεων, ιδιωτικών συμφωνητικών καθώς και η ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου, η οποία υπογραφή μέσω e-gov, έχει ισχύ γνησίου υπογραφής.

Απάντηση

Σχετικά με τον τρόπο υποβολής των εγγράφων των προσφορών ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παρ. 2.4.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Ερώτημα (3):

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι, στον εν λόγω διαγωνισμό, όπου ζητείται υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής είναι αποδεκτή η υπογραφή του τυποποιημένου εντύπου της υπεύθυνης δήλωσης με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/EK (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της παρούσας.

Απάντηση

Βλ. απάντηση με αρ. 2 καθώς και την διευκρίνιση 3 στο με αριθμ. πρωτ. 11683/07-09-2022 έγγραφο διευκρινιστικών απαντήσεων που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο Β.11 της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Ερώτημα (4):

Όσον αφορά στην 2η υποπερίπτωση του άρθρου 2.2.6 και κατ' επέκταση στην 2^η υποπερίπτωση του άρθρου 2.2.9.2-Β.4. της διακήρυξης του θέματος, παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν το Σύστημα Συλλογής Δεδομένων (MDC), θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά σε ασύρματη καταμέτρηση με τη μέθοδο συλλογής δεδομένων drive-by/walkby ή/και με χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων υδρομετρητών, δεδομένου ότι το προδιαγραφόμενο σύστημα απαιτείται να διαθέτει και τις δύο αυτές ιδιότητες

Απάντηση

Επισημαίνουμε ότι η παρ. 2.2.6 αναφέρεται στην Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που θα πρέπει να έχει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας και όχι στις προδιαγραφές των ζητούμενων με τη διακήρυξη αγαθών και υπηρεσιών. Η απαίτηση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας αναγράφεται με σαφήνεια στο άρθρο 2.2.6(2) της Διακήρυξης ως εξής: «Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών (01/01/2016 έως την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού), να έχουν υλοποιήσει με μία ή περισσότερες συμβάσεις SaaS (Software as a Service) με αντικείμενο τη συλλογή δεδομένων από υδρομετρητές, με το ίδιο Σύστημα Συλλογής Δεδομένων (MDC), συνολικού πληθυσμού διακοσίων χιλιάδων (200.000) υδρομετρητών τουλάχιστον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινού Χώρου ή του Ηνωμένου Βασιλείου». Οι προδιαγραφές των ζητούμενων με την διακήρυξη αγαθών και υπηρεσιών περιγράφονται στο παράρτημα 6.3, στο οποίο και παραπέμπουμε.

Για συναφές ερώτημα βλ. και την απάντηση 3 στο με αρ. πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 161/04-01-2024 έγγραφο που είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Ερώτημα (5):

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι, όσον αφορά στην 4η υποπερίπτωση του άρθρου 2.2.6 και κατ' επέκταση στην 3η υποπερίπτωση του άρθρου 2.2.9.2-Β.4. της διακήρυξης του θέματος, δύναται να προσκομισθούν πιστοποιητικά ΟΙΜΛ ή ΜΙΔ τα οποία έχουν εκδοθεί τουλάχιστον δέκα (10) έτη πριν το τρέχον έτος, δεδομένης της επαναδημοσίευσης της διακήρυξης και της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας που ακολούθησε, καθώς στο 2.2.9.2-Β.4. της διακήρυξης του θέματος αναφέρεται «Η νεότερη αποδεκτή ημερομηνία έγκρισης είναι εντός του 2012».

Απάντηση

Για τα έτη που απαιτούνται στο πλαίσιο του κριτηρίου αυτού ισχύουν τα ειδικώς αναφερόμενα στην παρ. 2.2.9.2-Β4 της διακήρυξης του διαγωνισμού τα οποία δεν έχουν τροποποιηθεί, δηλαδή «Για την περίπτωση του κριτηρίου 4 της παραγράφου 2.2.6, θα

πρέπει να προσκομισθούν πιστοποιητικά OIML (που θα έχει εκδοθεί μέχρι και το έτος 2012) ή MID, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία (η οποία θα πρέπει να είναι δεκαετίας ή και παλαιότερη) έγκρισης διάθεσης στην αγορά των/του επικαλούμενων/ου οικιακού/ων υδρομετρητή/ων υπερήχων. Η νεότερη αποδεκτή ημερομηνία έγκρισης είναι εντός του 2012.»

Ερώτημα (6):

Παρακαλούμε όπως αποσαφηνίσετε την εφαρμογή και το νομικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η πρόβλεψη του άρθρου 8. «Λοιποί όροι του Παραρτήματος 1.0», όπου αναφέρεται ότι η ΕΥΑΘ ΑΕ, έχει το δικαίωμα να προβεί σε ανάθεση του προϊόντος /μέρους 2 σε οικονομικό φορέα εκτός της Σύμβασης Συμφωνία Πλαίσιο που πρόκειται να συναφθεί, εφόσον μετά από έρευνα αγοράς η ΕΥΑΘ ΑΕ διαπιστώσει ότι οι τιμές των αναδόχων οικονομικών φορέων των Mini- Tenders είναι υψηλότερες. Πιο συγκεκριμένα παρακαλούμε όπως αποσαφηνίσετε :

- α) αν η πιθανή εφαρμογή του όρου αυτού αυτομάτως ακυρώνει την αρχική Σύμβαση Συμφωνία Πλαίσιο,
- β) ποια είναι η διαδικασία με την οποία η ΕΥΑΘ ΑΕ θα προβεί σε σύναψη σύμβασης με οικονομικό φορέα εκτός της Σύμβασης Συμφωνίας Πλαίσιο,
- γ) ποια είναι η ετοιμολογία του όρου «παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες» και ποιος ο τρόπος με τον οποίο αυτά θα αξιολογηθούν.

Τέλος παρακαλούμε όπως διευκρινίστε το λόγο για τον οποίο ένας τόσο σημαντικός όρος αναγράφεται σε παράρτημα της διακήρυξης και μάλιστα στο συγκεκριμένο που αποτελεί σχέδιο σύμβασης και όχι στη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.

Απάντηση

Με το συγκεκριμένο ερώτημα δεν ζητείται διευκρίνιση όρων των διαγωνισμού αλλά αιτιολόγηση αυτού. Επομένως, δεν μπορεί να απαντηθεί στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας. Οι όροι του διαγωνισμού που αναφέρονται στο ανωτέρω ερώτημα είναι σαφείς.

Ερώτημα (7):

Παρακαλούμε διευκρινίστε τη διάρκεια της προαίρεσης, καθώς στην παράγραφο 1.3.4 της 12/2022 Διακήρυξης αναφέρεται ότι η δυνατότητα παράτασης (δικαίωμα προαίρεσης του αναθέτοντος φορέα) ορίζεται σε δύο (2) επιπλέον έτη, ενώ στο Παράρτημα 1.1.1 και συγκεκριμένα στο άρθρο 1.4, αναφέρεται ότι προβλέπεται προαίρεση έως και πέντε (5) επιπλέον έτη, στη διάρκεια της σύμβασης.

Απάντηση

Διευκρινίζεται ότι είναι διαφορετικό ζήτημα η προαίρεση της συμφωνίας-πλαίσιο και διαφορετικό η προαίρεση των εκτελεστικών συμβάσεων. Ειδικότερα, παραπέμπουμε στις παρακάτω παραγράφους της διακήρυξης οι οποίες αναφέρουν με σαφήνεια τα δικαιώματα προαίρεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων αυτής (και τον τρόπο με το οποίο αυτά δύναται να ασκηθούν), ως εξής:

1. Σύμφωνα με την παρ. 1.3.4 της διακήρυξης, «Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης (δικαίωμα προαίρεσης του αναθέτοντος φορέα)για δύο (2) επιπλέον έτη. Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.»

2. Σύμφωνα με την παρ. 4.5 της διακήρυξης, «Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1.3.4 της παρούσης, ο αναθέτων φορέας δύναται να παρατείνει την διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο για επιπλέον δύο (2) έτη. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μέχρι και ένα μήνα πριν από τη λήξη της αρχικής διάρκειας της συμφωνίας πλαίσιο (πέντε έτη).

Όσον αφορά τις προαιρέσεις που δύναται να ασκηθούν στο πλαίσιο της εκτέλεσης των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων, αυτές αναφέρονται στα παραρτήματα 1.1.1 και 1.2.1.

Οι εν λόγω προαιρέσεις μπορούν να ασκηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο. Σε περίπτωση που η συμφωνία πλαίσιο έχει λήξει, δύναται ο αναθέτον φορέας να ασκήσει όλες τις υπολειπόμενες προαιρέσεις, που δεν θα έχουν ασκηθεί, στο πλαίσιο των υπό εκτέλεση, μετά τη λήξη της συμφωνίας πλαίσιο, εκτελεστικών συμβάσεων, υπερβαίνοντας ενδεχομένως τις αντίστοιχες προαιρέσεις που αναφέρονται στις συμβάσεις του δεύτερου (2) προϊόντος/μέρους και τους ειδικούς όρους που τις συνοδεύουν.»

3. Σύμφωνα με την παρ. 1.4 του παραρτήματος 1.1.1 «Στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, προβλέπονται οι παρακάτω προαιρέσεις/ προσαυξήσεις αντικειμένου:

1. Προαίρεση έως και πέντε (5) επιπλέον έτη στη διάρκεια της σύμβασης.

2. Προσαύξηση αντικειμένου ανάπτυξης προσαρμοσμένων απαιτήσεων και λύσεων επί του εγκατεστημένου λογισμικού MDM, έως και 50% της αξίας του εν λόγω αντικειμένου της σύμβασης.

3. Προσαύξηση αντικειμένου ετήσιας υποστήριξης λειτουργίας πλατφόρμας λογισμικού διαχείρισης δεδομένων υδρομετρητών MDM (SaaS) έως και 300.000 τεμάχια υδρομετρητών ανά έτος.

Η ΕΥΑΘ διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τις παραπάνω προαιρέσεις, έως και τρεις (3) μήνες πριν την λήξη της διάρκειας της παρούσας σύμβασης.»

4. Σύμφωνα με την παρ. 1.3 του παραρτήματος 1.2.1 «Στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, προβλέπονται οι παρακάτω προαιρέσεις/ προσαυξήσεις αντικειμένου:

1. Προσαύξηση έως και 100% στο πλήθος των υδρομετρητών που θα προμηθεύσει, εγκαταστήσει και ενσωματώσει στο λογισμικό MDC ο Ανάδοχος.

2. Προσαύξηση έως και 100% στο πλήθος των υδρομετρητών που θα παραδοθούν στις αποθήκες της ΕΥΑΘ ΑΕ.

3. Προσαύξηση έως και 100% στο πλήθος των σφαιρικών διακοπών ανάντη των νέων υδρομετρητών που θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει ο Ανάδοχος.

4. Προσαύξηση έως και 100% στο πλήθος των αναμεταδοτών σημάτων που θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει ο Ανάδοχος, μετά από κοινού αυτοψία και συμφωνία μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής.

5. Προαίρεση έως και τρία (3) επιπλέον έτη στη διάρκεια της παροχής υπηρεσίας λειτουργίας του λογισμικού συλλογής δεδομένων MDC και στη διάρκεια συλλογής δεδομένων καταμέτρησης για το σύνολο των υδρομετρητών που θα προμηθευθούν, εγκατασταθούν (από τον Ανάδοχο ή την ΕΥΑΘ ΑΕ) και ενσωματωθούν στο λογισμικό MDC, στα πλαίσια της παρούσας, από τον Ανάδοχο.

6. Προσαύξηση της συχνότητας συλλογής δεδομένων των νέων υδρομετρητών της παρούσας, μέχρι και μία φορά ανά μήνα για το σύνολο των υδρομετρητών.

Η ΕΥΑΘ διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τις παραπάνω προαιρέσεις #1, έως και #4 έως και δώδεκα (12) μήνες μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συνόλου των υδρομετρητών της παρούσας σύμβασης, ενώ για τις προαιρέσεις #5 και #6, έως και δύο (2) μήνες πριν την λήξη των σαράντα δύο (42) μηνών λειτουργίας τού λογισμικού MDC.»

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι προαιρέσεις που αναφέρονται στις παρ. 1.4 & 1.3 των παραρτημάτων 1.1.1 & 1.2.1 αντίστοιχα αφορούν αποκλειστικά και μόνο το δικαίωμα προαίρεσης της επιμέρους εκτελεστικής σύμβασης και όχι της συμφωνίας-πλαίσιο.

Ερώτημα (8):

Παρακαλούμε διευκρινίστε αν και πως αποζημιώνεται η περίπτωση ενεργοποίησης της προαίρεσης 6 της παραγράφου 1.3 «Προαιρέσεις» του παραρτήματος 1.2.1 στην οποία προβλέπεται προσαύξηση της συχνότητας συλλογής δεδομένων των νέων υδρομετρητών μέχρι και μία φορά ανά μήνα, δεδομένου ότι στο φύλλο της οικονομικής προσφοράς προβλέπονται 3 καταμετρήσεις ανά έτος (300.000 ετήσιες καταμετρήσεις για το σύνολο των 100.000 υδρομετρητών).

Απάντηση

Παραπέμπουμε στην περίπτωση 7 της παραγράφου 7.4 του παραρτήματος 1.2.1, όπου αποτυπώνεται με σαφήνεια ο τρόπος πληρωμής.

Οι ανάδοχοι της συμφωνίας-πλαίσιο θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά στα Mini Tenders, σύμφωνα με το υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος 4. Σύμφωνα με αυτό θα κληθούν να δώσουν οικονομική προσφορά για την εγγραφή με α/α 9 που αφορά τις καταμετρήσεις των υδρομετρητών. Από το ποσό αυτό της προσφερόμενης τιμής θα προκύπτει η τιμή ανά καταμέτρηση η οποία θα είναι δεσμευτική κατά τη διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης. Εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα της προαίρεσης για τις επιπλέον καταμετρήσεις θα ληφθεί υπόψη για την αμοιβή του αναδόχου η ανωτέρω τιμή.

Ερώτημα (9):

Στο Παράρτημα 1.2.1 και πιο συγκεκριμένα στον πίνακα του άρθρου 1 αναφέρεται η ποσότητα των υπό προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδρομετρητών δηλαδή 25.000 τεμάχια, ενώ στο άρθρο 1.1 του ίδιου παραρτήματος αναφέρονται 20.000 τεμάχια. Επειδή παρατηρούνται επιπλέον αναντιστοιχίες στον πίνακα του άρθρου 1. του παραρτήματος 1.2.1 με το άρθρο 1.1., παρακαλούμε διευκρινίστε ποιες ποσότητες ισχύουν.

Απάντηση

Το παράρτημα 1.2.1 περιγράφει τους ειδικούς όρους της εκτελεστικής συμβάσεως. Το εν λόγω παράρτημα θα διαμορφώνεται ανάλογα με την ποσότητα των προς προμήθεια αγαθών.

Συνεπώς, οι ποσότητες που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Αυτό φαίνεται με σαφήνεια στον πίνακα του άρθρου 1 και στο άρθρο 1.1 του παραρτήματος 1.2.1 (βλ. υποσημείωση με αστερίσκο).

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.3(2) της διακήρυξης ισχύουν τα εξής:

«Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της Συμφωνίας-Πλαίσιο, την ανάδειξη των Αναδόχων και την υπογραφή της σύμβασης της Συμφωνίας Πλαίσιο, οι τελευταίοι θα αναλάβουν χωρίς νέα διαγωνιστική διαδικασία τις Αρχικές Επιμέρους Εκτελεστικές Συμβάσεις (Απευθείας Ανάθεση), οι οποίες ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαίσιο. Ειδικότερα προβλέπεται:

1.

2. Η σύναψη μίας (1) Επιμέρους Εκτελεστικής Σύμβασης με κάθε ένα από τους έως δύο Αναδόχους που έχουν υπογράψει την Συμφωνία-Πλαίσιο, με απ' ευθείας ανάθεση, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση 25.000 νέων υδρομετρητών, την εγκατάσταση ενός (1) λογισμικού συλλογής δεδομένων (MDC), την ενσωμάτωση των εν λόγω νέων υδρομετρητών στο λογισμικό MDC και τη λειτουργία του λογισμικού για τρία (3) έτη. Ο αριθμός των υδρομετρητών της εν λόγω Αρχικής Σύμβασης δύναται να κυμαίνεται μεταξύ $\pm 15\%$ ».

Συνεπώς, η ποσότητα των υδρομετρητών της εκτελεστικής σύμβασης που θα ανατεθεί με απευθείας ανάθεση στο πλαίσιο της 1ης Φάσης ανέρχεται σε 25.000 τεμάχια ($\pm 15\%$).

Ερώτημα (10):

Στο Παράρτημα 1.2.1 και συγκεκριμένα στο άρθρο 1 αναφέρεται ότι το πλήθος των σφαιρικών διακοπών $\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ " είναι ίσο με το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του πλήθους των προς εγκατάσταση υδρομετρητών. Παρ' όλα αυτά στο Παράρτημα 0.3 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, αναφέρεται ότι το πλήθος των σφαιρικών διακοπών $\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ " είναι ίσο με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του πλήθους των προς εγκατάσταση υδρομετρητών.

Παρακαλούμε όπως μας αποσαφηνίσετε το ακριβές ποσοστό του πλήθους των σφαιρικών διακοπών, καθώς προκύπτει αναντιστοιχία με τις ποσότητες της Οικονομικής Προσφοράς.

Απάντηση

Στο παράρτημα 0.3 του εντύπου της οικονομικής προσφοράς εκ παραδρομής αναφέρεται ποσοστό 25%. Στο παράρτημα 0.3 του εντύπου της οικονομικής προσφοράς φαίνεται με

σαφήνεια (βλ. πίνακα του εντύπου και σημειώσεις αυτού) ο τρόπος υπολογισμού των μεγεθών της οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων. Σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς το πλήθος των σφαιρικών διακοπών ανέρχεται σε 70.000 τεμάχια (70% του πλήθους των προς εγκατάσταση υδρομετρητών), ενώ το ποσοστό αυτών (των σφαιρικών διακοπών) δεν συμμετέχει πουθενά στους υπολογισμούς.

Ερώτημα (11):

Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στα τεύχη του διαγωνισμού το τεύχος του Προϋπολογισμού Μελέτης, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές προϋπολογισμού για κάθε Προϊόν/Μέρος και κάθε επιμέρους προϊόντος ή υπηρεσίας που τα απαρτίζουν, σύμφωνα με το οποίο καταρτίστηκε ο συνολικός προϋπολογισμός αλλά και ο προϋπολογισμός που αφορά την προαίρεση της σύμβασης

Απάντηση

Με το συγκεκριμένο ερώτημα δεν ζητείται διευκρίνιση όρων των διαγωνισμού και επομένως δεν μπορεί να απαντηθεί στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας.

Ερώτημα (12):

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στη σελ.5/18 του παραρτήματος Π.6.1 η αξιολογούμενη απαίτηση (1.) για το μεγαλύτερο δυναμικό εύρος Q3/Q1 ανέρχεται έως την τιμή 1.000 όπως αυτό έχει διορθωθεί στον Πίνακα Κ1 του Παραρτήματος 0.4.

Απάντηση

Επιβεβαιώνουμε ότι η αξιολογούμενη απαίτηση (1) της τεχνικής προδιαγραφής 1.1ΥΔΡ.3 «Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά» του παραρτήματος 6.1 αφορά για τιμή δυναμικού εύρους Q3/Q1 ίσο με 1000.

Ερώτημα (13):

Παρακαλούμε διευκρινίστε ποια είναι τα αποδεκτά πρωτόκολλα επικοινωνίας για τα οποία γίνεται αναφορά στον πίνακα Κ1 του παραρτήματος 0.4 στην προδιαγραφή 1.1.ΥΔΡ.7 και 4 γραμμή με Α/Α 11 και αν τα επιπλέον του Wireless MBus πρωτοκόλλου θα πρέπει να είναι ανενεργά στην ποσότητα υδρομετρητών που τελικά θα παραδοθεί καθώς και στα δείγματα.

Απάντηση

Οι αξιολογούμενες απαιτήσεις σχετικά με τα ενσωματωμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας, πέραν του υποχρεωτικού, αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή 1.1ΥΔΡ.7 «Επικοινωνία» του παραρτήματος 6.1 (βλ. παράγραφο 4 των αξιολογούμενων απαιτήσεων). Τα εν λόγω πρωτόκολλα προφανώς θα είναι ανενεργά.

Ερώτημα (14):

Παρακαλούμε διευκρινίστε ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί και σε ποιο κονδύλι του προϋπολογισμού περιλαμβάνεται το κόστος αντικατάστασης της μπαταρίας των αναμεταδοτών, δεδομένου ότι σύμφωνα με τον πίνακα Α του παραρτήματος 0.2 με κωδικό προδιαγραφής 1.3.ANA.2 και γραμμή με Α/Α 108, η απαιτούμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους είναι 18 μήνες, ενώ η διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο είναι 5 έτη.

Απάντηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 της προδιαγραφής 5.2.KNY.1 «... Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας λειτουργίας για τη συντήρηση (αλλαγή μπαταριών κλπ) και τυχόν επισκευή του επιπλέον εξοπλισμού που θα απαιτηθεί με δικές του δαπάνες.»

Διευκρινίζεται ότι η προμήθεια των μπαταριών, των οποίων ο χρόνος ζωής έληξε, θα γίνεται από την ΕΥΑΘ ΑΕ με δικές της δαπάνες και οι μπαταρίες θα παραδίδονται στον Ανάδοχο για τοποθέτηση.

Ερώτημα (15):

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στον Πίνακα Κ1 του Παραρτήματος 0.4. στην προδιαγραφή 1.1.ΥΔΡ.10 γραμμή Α/Α 20, το λεκτικό στην «Απαίτηση» θα πρέπει να τροποποιηθεί σε :

«Πιστοποίηση του βαθμού προστασίας του υδρομετρητή σε συνθήκες μεγαλύτερου βάθους ή/και μεγαλύτερου του υποχρεωτικού χρονικού διαστήματος», συμπληρώνοντας το ανωτέρω υπογραμμισμένο λεκτικό, ώστε αυτό να συμβαδίζει με το λεκτικό της αξιολογούμενης απαίτησης του Παραρτήματος 6.1, 1.1.ΥΔΡ.10, Αξιολογούμενες απαιτήσεις: 1.

Απάντηση

Ισχύει ο τρόπος βαθμολόγησης που αναφέρεται στο παράρτημα 0.4, δηλαδή για τουλάχιστον ένα (1) μέτρο βάθος τοποθέτησης του υδρομετρητή και για χρόνο μεγαλύτερο της μίας ημέρας (24ώρες).

Ερώτημα (16):

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στον Πίνακα Κ1 του Παραρτήματος 0.4. στην προδιαγραφή 1.1.ΥΔΡ.10 γραμμή Α/Α 21, η λέξη «συνθετικό» θα πρέπει να αντικατασταθεί με τη λέξη «σύνθετο» στις στήλες «Απαίτηση» και «Τρόπος Βαθμολόγησης», ώστε αυτό να συμβαδίζει με το λεκτικό της αξιολογούμενης απαίτησης του Παραρτήματος 6.1, 1.1.ΥΔΡ.10, Αξιολογούμενες απαιτήσεις: 2.

Απάντηση

Επιβεβαιώνουμε ότι ο ορθός όρος της Αγγλικής λέξης “Composite” στην Ελληνική γλώσσα είναι αυτός που αναγράφεται στις αξιολογούμενες απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής 1.1ΥΔΡ.10 «Βαθμός προστασίας» του παραρτήματος 6.1, δηλαδή η λέξη «σύνθετο».

Ερώτημα (17):

Στο Παράρτημα 6.1, 1.1.ΥΔΡ.11, Υποχρεωτικές απαιτήσεις, διευκρινίστε πως τεκμηριώνεται η μη ύπαρξη ξένης ύλης ή κόλλησης για την πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων κλπ και αν απαιτείται η συμπλήρωση της ως άνω απαίτησης αλλά και η απόδειξή της στον πίνακα του Παραρτήματος 0.2. στην προδιαγραφή 1.1.ΥΔΡ.11 γραμμή Α/Α 48.

Απάντηση

Ισχύουν τα αναγραφόμενα:

- στην τεχνική προδιαγραφή 1.1ΥΔΡ.11 «Υλικά» του παραρτήματος 6.1,
- στην γραμμή 48 του πίνακα Α του παραρτήματος 0.2,
- στη διευκρίνιση με αρ.3 της παραγράφου 2.4 (σελ. 14/15) του τεύχους τροποποιήσεων διευκρινίσεων (Νοέμβριος 2023)

Ως εκ τούτου δεν απαιτείται η υποβολή επιπλέον αποδεικτικών μέσων, πέραν όσων ζητούνται στη γραμμή 48 του πίνακα Α του παραρτήματος 0.2.

Ερώτημα (18):

Στο Παράρτημα 6.1, 1.2.ΟΤΔ.1, Υποχρεωτικές απαιτήσεις 9, διευκρινίστε πως τεκμηριώνεται η υποχρέωση προμήθειας κλειδιών ασφαλείας και αν απαιτείται η συμπλήρωση της ως άνω απαίτησης αλλά και η απόδειξή της στον ΠΙΝΑΚΑ Α του Παραρτήματος 0.2. στην προδιαγραφή 1.2.ΟΤΔ.1 γραμμή Α/Α 88.

Απάντηση

Το συγκεκριμένο ερώτημα δεν αφορά διευκρινίσεις όρων της διακήρυξης. Η υποχρεωτική απαίτηση 9 της τεχνικής προδιαγραφής 1.2.ΟΤΔ.1 «Γενικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά» του παραρτήματος 6.1 αναφέρει με σαφήνεια «Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει κλειδιά ασφαλείας ίσα σε αριθμό με το 2% της συνολικής ποσότητας των κρουνών. Τα κλειδιά ασφαλείας επίσης συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του προμηθευτή.»

Ερώτημα (19):

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στον ΠΙΝΑΚΑ Α του Παραρτήματος 0.2. στην προδιαγραφή 1.2.ΟΤΔ.2 γραμμή Α/Α 92, το λεκτικό στην «Απαίτηση» θα πρέπει να τροποποιηθεί σε : «Η στεγανοποίηση και συγκράτηση του τηλεσκοπικού στελέχους γίνεται με τουλάχιστον δύο δακτυλίου NBR», συμπληρώνοντας το ανωτέρω υπογραμμισμένο λεκτικό, ώστε αυτό να συμβαδίζει με το λεκτικό της υποχρεωτικής απαίτησης του Παραρτήματος 6.1, 1.2.ΟΤΔ.2, Υποχρεωτικές απαιτήσεις: 4.

Απάντηση

Διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα αναγραφόμενα στον πίνακα Α του παραρτήματος 0.2 (γραμμή 92). Επομένως, η υποχρεωτική απαίτηση τέσσερα (4) της τεχνικής προδιαγραφής 1.2.ΟΤΔ.2 «Υλικά» του παραρτήματος 6.1 τροποποιείται ως εξής: Από «Η στεγανοποίηση και συγκράτηση του τηλεσκοπικού στελέχους θα γίνεται με τουλάχιστον δύο δακτυλίους NBR» Σε «Η στεγανοποίηση του τηλεσκοπικού στελέχους θα γίνεται με τουλάχιστον δύο δακτυλίους NBR».

Ερώτημα (20):

Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν η αξιολογούμενη απαίτηση στην προδιαγραφή 2.2.ΛΣΔ.8 στο Παράρτημα 6.2 αφορά στην ικανότητα αποθήκευσης του λογισμικού πέραν των δύο (2) ετών χωρίς ανώτατο όριο ή αφορά στην ικανότητα αποθήκευσης του λογισμικού πέραν των δύο (2) ετών και μέχρι δέκα (10) έτη, όπως αυτό περιγράφεται στον Πίνακα Κ2 του Παραρτήματος 0.4. στην προδιαγραφή 2.2.ΛΣΔ.8 γραμμή Α/Α 18.

Απάντηση

Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω αξιολογούμενη απαίτηση θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα του πίνακα Κ2 του παραρτήματος 0.4.

Ερώτημα (21):

Λόγω ασυμφωνίας στις υποχρεωτικές απαιτήσεις στην παράγραφο 4.1.ΔΕΥ.1 του Παραρτήματος 6.4 και του πίνακα συμμόρφωσης Παράρτημα 0.2 στο αντίστοιχο πεδίο, παρακαλούμε όπως μας δοθούν οι ισχύουσες υποχρεωτικές απαιτήσεις της παραγράφου 4.1.ΔΕΥ.1.

Απάντηση

Διευκρινίζεται ότι ισχύει η παράγραφος 5 της τεχνικής απαίτησης 4.1.ΔΕΥ.1 «Υπηρεσίες Εγκατάστασης Υδρομετρητών» του παραρτήματος 6.4. Επομένως, ο πίνακας Δ (γραμμή 5) του παραρτήματος 0.2 τροποποιείται ως εξής:

Από

«Στη διαδικασία αντικατάστασης των υδρομέτρων περιλαμβάνεται η συμπλήρωση του τυποποιημένου αρχείου-μητρώου αντικαταστάσεων που θα περιέχει για κάθε θέση εγκατάστασης τα παρακάτω:

1. Αριθμό παροχής
2. Σειριακό αριθμό του παλαιού υδρομετρητή
3. Τελευταία ένδειξη παλαιού υδρομετρητή
4. Σειριακό αριθμό του καινούριου υδρομετρητή
5. Ένδειξη καινούριου υδρομετρητή
6. Ημερομηνία και ώρα αντικατάστασης
7. Η τοποθέτηση ή όχι τηλεσκοπικού διακόπτη ανάντη του υδρομέτρου
8. Γεωγραφική θέση και διεύθυνση της θέσης εγκατάστασης του νέου υδρομετρητή
9. Μία (1) ψηφιακή φωτογραφία για κάθε παλαιό υδρομετρητή που θα απεικονίζει ευκρινώς τον σειριακό αριθμό του, την τελευταία ένδειξη κατανάλωσής του και τον διακόπτη ανάντη του υδρομέτρου
10. Μία (1) ψηφιακή φωτογραφίας για κάθε νέο υδρομετρητή που θα απεικονίζει ευκρινώς τον σειριακό αριθμό του, την ένδειξη κατανάλωσής του και τον διακόπτη ανάντη του υδρομέτρου
11. Μία (1) ψηφιακή φωτογραφίας για κάθε αναμεταδότη που θα απεικονίζει ευκρινώς την θέση του»

Σε

«Η καταχώρηση στοιχείων σε μια ενιαία εφαρμογή χαρτογραφικού περιβάλλοντος (βλ. προδιαγραφή 4.1ΔΑΘ.1) που θα περιέχει για κάθε θέση εγκατάστασης:

1. Σειριακό αριθμό του παλαιού υδρομετρητή
2. Τελευταία ένδειξη παλαιού υδρομετρητή

3. Σειριακό αριθμό του καινούριου υδρομετρητή
4. Ένδειξη καινούριου υδρομετρητή
5. Ημερομηνία και ώρα αντικατάστασης
6. Αν τοποθετήθηκε τηλεσκοπικός διακόπτης ανάντη του υδρομέτρου
7. Αν αντικαταστάθηκε η πεταλούδα χειρισμού του παλαιού τηλεσκοπικού διακόπτη με ειδικό κατάλληλο μηχανισμό κλειδώματος
8. Γεωγραφική θέση και διεύθυνση της θέσης εγκατάστασης του νέου υδρομετρητή
9. Φωτογραφίες:
 - I. Μία (1) ψηφιακή φωτογραφίας για κάθε νέο υδρομετρητή που θα απεικονίζει ευκρινώς τον σειριακό αριθμό του, την ένδειξη κατανάλωσής του και τον διακόπτη ανάντη του υδρομέτρου.
 - II. Μία (1) ψηφιακή φωτογραφίας για κάθε αναμεταδότη που θα απεικονίζει ευκρινώς την θέση του, ώστε να μπορεί κάποιος να τον εντοπίσει.
 - III. Μία ή και περισσότερες φωτογραφίες, ανάλογα με την περίπτωση, στην οποία θα φαίνεται όλη η στήλη/ες των υδρομέτρων μαζί με τα νέα υδρόμετρα που τοποθετήθηκαν.
 - IV. Μία ή και περισσότερες φωτογραφίες, ανάλογα με την περίπτωση, στην οποία θα φαίνεται όλη η στήλη/ες των υδρομέτρων μαζί με τα νέα υδρόμετρα που τοποθετήθηκαν.»

Ερώτημα (22):

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι στον πίνακα συμμόρφωσης Παράρτημα 0.2 στην προδιαγραφή 4.1.ΔΑΘ.1. στη στήλη απαιτήσεις πρέπει να προστεθεί η απαίτηση «e. Internet:

Υποστήριξη 5G» ώστε το κείμενο του πίνακα να συμβαδίζει με το αντίστοιχο του Παραρτήματος 6.4.

Απάντηση

Διευκρινίζεται ότι ισχύουν οι υποχρεωτικές τεχνικές απαιτήσεις 4.1.ΔΑΘ.1 «Υπηρεσίες αποτύπωσης της θέσης και καταγραφής των στοιχείων των νέων υδρομέτρων» του παραρτήματος 6.4. Συνεπώς, το κείμενο της γραμμής 7 του πίνακα Δ του παραρτήματος 0.2 συμπληρώνεται με την υποχρεωτική απαίτηση: «e. Internet: Υποστήριξη 5G»

Ερώτημα (23):

Παρακαλούμε διευκρινίστε αν στον πίνακα συμμόρφωσης Παράρτημα 0.2 για την προδιαγραφή 4.1.ΔΕΔ.1 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ, γραμμή 9 απαιτείται η συμπλήρωση του παρακάτω υπογραμμισμένου κειμένου ώστε να συμβαδίζει με τις αντίστοιχες υποχρεωτικές απαιτήσεις του Παραρτήματος 6.4.

«Εφόσον, πριν από την έναρξη των εργασιών αντικατάστασης υδρομετρητών ή διακοπών διαπιστωθεί εκτεταμένη διάβρωση στην στήλη υδρομέτρων η εργασία αναβάλλεται και ενημερώνεται άμεσα το αρμόδιο τμήμα ώστε να δοθεί στους ιδιοκτήτες η προβλεπόμενη από τον Κανονισμό Υδροληψίας προθεσμία για αντικατάσταση της στήλης υδρομέτρων».

Απάντηση

Το συγκεκριμένο ερώτημα δεν αφορά διευκρινίσεις όρων της διακήρυξης. Η υποχρεωτική απαίτηση της τεχνικής προδιαγραφής 4.1.ΔΕΔ.1 «Υπηρεσίες Εγκατάστασης Διακοπών» του παραρτήματος 6.4 αναφέρει με σαφήνεια ότι: «Εφόσον, πριν από την έναρξη των εργασιών αντικατάστασης υδρομετρητών ή διακοπών διαπιστωθεί εκτεταμένη διάβρωση στην στήλη υδρομέτρων η εργασία αναβάλλεται και ενημερώνεται άμεσα το αρμόδιο τμήμα ώστε να δοθεί στους ιδιοκτήτες η προβλεπόμενη από τον Κανονισμό Υδροληψίας προθεσμία για αντικατάσταση της στήλης υδρομέτρων.»

Ισχύουν τα οριζόμενα στο παράρτημα 6.4. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση κειμένου στον πίνακα συμμόρφωσης του παραρτήματος 0.2.

Ερώτημα (24):

Παρακαλούμε διευκρινίστε αν η απαίτηση που εμφανίζεται στον πίνακα συμμόρφωσης Παράρτημα 0.2, ΠΙΝΑΚΑΣ Δ, για την προδιαγραφή 4.1.ΔΕΔ.1 «Διαδικασία θέσης σε λειτουργία πλατφόρμας λογισμικού διαχείρισης δεδομένων (MDM)», γραμμή 18, αναφορικά

με την απαίτηση της διασύνδεσης με το σύστημα CRM της ΕΥΑΘ, πρέπει να προστεθεί στην αντίστοιχη Υποχρεωτική Απαίτηση του Παραρτήματος 6.4.

Απάντηση

Διευκρινίζουμε ότι ισχύουν τα αναγραφόμενα στον πίνακα Δ του παραρτήματος 0.2 (γραμμή 18). Επομένως, η υποχρεωτική απαίτηση της τεχνικής προδιαγραφής 4.1.ΔΕΔ.1 «Υπηρεσίες θέσης σε λειτουργία και λειτουργία πλατφόρμας λογισμικού διαχείρισης δεδομένων (MDM)» του παραρτήματος 6.4 τροποποιείται ως εξής:

Από

«Στη διαδικασία για την θέση σε λειτουργία και την υποστήριξη της λειτουργίας της πλατφόρμας λογισμικού κεντρικού συστήματος εμφάνισης, διαχείρισης και επεξεργασίας των μετρητικών δεδομένων μέσω κατάλληλης πλατφόρμας λογισμικού (MDM) περιλαμβάνεται:

- Η αρχικοποίηση δικτύου και η θέση σε λειτουργία του συστήματος MDM υπό τη μορφή SaaS.
- Η εισαγωγή χρηστών και δικαιωμάτων πρόσβασης στο σύστημα.
- Η διασύνδεση με τα λογισμικά MDC που προβλέπονται στο αντικείμενο της Συμφωνίας-Πλαίσιο
- Η διασύνδεση με το σύστημα τιμολόγησης της ΕΥΑΘ.
- Οι δοκιμές ολοκλήρωσης της εγκατάστασης.
- Η υποστήριξη λειτουργίας του λογισμικού για τον προβλεπόμενο βάση εκτελεστικής σύμβασης χρόνο, με σκοπό την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία του, την εξασφάλιση της σύνδεσης με τα λογισμικά MDC και τιμολόγησης της ΕΥΑΘ.
- Η παροχή υπηρεσίας εκπαίδευσης στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας λογισμικού εμφάνισης, διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων.»

Σε

«Στη διαδικασία για την θέση σε λειτουργία και την υποστήριξη της λειτουργίας της πλατφόρμας λογισμικού κεντρικού συστήματος εμφάνισης, διαχείρισης και επεξεργασίας των μετρητικών δεδομένων μέσω κατάλληλης πλατφόρμας λογισμικού (MDM) περιλαμβάνεται:

- Η αρχικοποίηση δικτύου και η θέση σε λειτουργία του συστήματος MDM υπό τη μορφή SaaS.
- Η εισαγωγή χρηστών και δικαιωμάτων πρόσβασης στο σύστημα.
- Η διασύνδεση με τα λογισμικά MDC που προβλέπονται στο αντικείμενο της Συμφωνίας-Πλαίσιο
- Η διασύνδεση με το σύστημα τιμολόγησης και το σύστημα CRM της ΕΥΑΘ.
- Οι δοκιμές ολοκλήρωσης της εγκατάστασης.
- Η υποστήριξη λειτουργίας του λογισμικού για τον προβλεπόμενο βάση εκτελεστικής σύμβασης χρόνο, με σκοπό την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία του, την εξασφάλιση της σύνδεσης με τα λογισμικά MDC και τιμολόγησης και CRM της ΕΥΑΘ.
- Η παροχή υπηρεσίας εκπαίδευσης στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας λογισμικού εμφάνισης, διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων.»

Ερώτημα (25):

Στο Παράρτημα 6.4 εμφανίζεται η ίδια κωδικοποίηση προδιαγραφής αλλά με άλλο αντικείμενο όπως φαίνεται παρακάτω:

- 4.1.ΔΕΔ.1 «Υπηρεσίες Εγκατάστασης Διακοπών» σελ. 6/8 και
- 4.1.ΔΕΔ.1 «Διαδικασία θέσης σε λειτουργία πλατφόρμας λογισμικού διαχείρισης δεδομένων (MDM)» σελ. 8/8.

Παρακαλούμε διευκρινίστε αν απαιτείται κάποια αλλαγή στην κωδικοποίηση τόσο στο Παράρτημα 6.4 όσο και στο ΠΙΝΑΚΑ Δ του πίνακα συμμόρφωσης Παράρτημα 0.2.

Απάντηση

Δεν χρήζει αλλαγή η κωδικοποίηση, διότι αφορά σε δύο διαφορετικές απαιτήσεις.

Ερώτημα (26):

Παρακαλούμε συμπληρώστε το κείμενο της προδιαγραφής 5.2.KNY.1 στον Πίνακα Ε του πίνακα συμμόρφωσης Παράρτημα 0.2. στη Γραμμή με Α/Α 17 ώστε αυτό να συμβαδίζει με την αντίστοιχη Υποχρεωτική Απαίτηση του 5.2.KNY.1 του Παραρτήματος 6.5.

Απάντηση

Επιβεβαιώνουμε ότι ισχύει το κείμενο της προδιαγραφής 5.2.KNY.1 «Υπηρεσίες συλλογής δεδομένων και καταμέτρησης των νέων υδρομετρητών» του παραρτήματος 6.5. Στην γραμμή 17 του ηλεκτρονικού αρχείου μορφής excel των πινάκων συμμόρφωσης του παραρτήματος 0.2 που έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ είναι συμπληρωμένη ορθώς η τεχνική προδιαγραφή.

Ερώτημα (27):

Παρακαλούμε συμπληρώστε το κείμενο της προδιαγραφής 5.2.KNY.1 στον Πίνακα Ε του πίνακα συμμόρφωσης Παράρτημα 0.2. στη Γραμμή με Α/Α 20 ώστε αυτό να συμβαδίζει με την αντίστοιχη Υποχρεωτική Απαίτηση του 5.2.KNY.1 του Παραρτήματος 6.5.

Απάντηση

Επιβεβαιώνουμε ότι ισχύει το κείμενο της προδιαγραφής 5.2.KNY.1 «Υπηρεσίες συλλογής δεδομένων και καταμέτρησης των νέων υδρομετρητών» του παραρτήματος 6.5. Συνεπώς, το κείμενο της γραμμής 20 του πίνακα Ε του παραρτήματος 0.2 συμπληρώνεται με την υποχρεωτική απαίτηση:

«Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει ...

-
- Την εγκατάσταση αναμεταδότη σήματος του/των υδρομετρητή/των
- Την διάνοιξη οπής στο ερμάριο φιλοξενίας του/των υδρομετρητή/των
- Άλλη επεμβατική μέθοδο εφόσον απαιτείται

Μετά την έγκριση της προβλεπόμενης λύσης – ενέργειας από τον Αναθέτοντα Φορέα, ο Ανάδοχος θα προχωρά στην εφαρμογή της και στην αποκατάσταση του προβλήματος.

Η ένδειξη του εν λόγω υδρομετρητή θα καταχωρείται χειροκίνητα από τον Ανάδοχο μέχρι την επίλυση του προβλήματος ασύρματης λήψης δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας λειτουργίας για τη συντήρηση (αλλαγή μπαταριών κλπ) και τυχόν επισκευή του επιπλέον εξοπλισμού που θα απαιτηθεί με δικές του δαπάνες.»

Ο Διευθυντής Οικονομικών

Δημήτρης Αλεξανδρής