



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Ε.

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ**

Πληρ.: Α. Γκιμπερίτη

Τηλ.: 2310-966724

Email: promithies@eyath.gr

Θεσσαλονίκη 26/9/2024

Αρ. πρωτ.: 18240

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Διευκρινήσεις που αφορούν στη Διακήρυξη Νο 16/2024 για την προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων ζιμπώ με σύστημα αγκύρωσης για την ΕΥΑΘ ΑΕ

Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. 28109/18-9-2024, αρ. πρωτ. 28111/19-9-2024 αιτήματα και το από 24/9/2024 αίτημα διευκρινήσεων, ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού του θέματος, οικονομικοί φορείς έχουν καταθέσει στη διαδικτυακή πύλη του διαγωνισμού τα ακόλουθα ερωτήματα για τα οποία παρέχονται οι παρακάτω απαντήσεις:

Ερώτημα 1

Σύμφωνα με το Παράρτημα Α – Ειδικό Όροι, Άρθρο 3: Περιεχόμενα τεχνικής προσφοράς αναφέρεται: «Χαρακτηριστικό δείγμα από τους προσφερόμενους συνδέσμους, όχι υποχρεωτικά ανά είδος».

Εφόσον όλες οι προδιαγραφόμενες διατομές (και τα αντίστοιχα προδιαγραφόμενα εύρη) για τα οποία θα υποβάλλουμε προσφορά, καλύπτονται από προϊόντα ενός κατασκευαστή, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν γίνεται αποδεκτή η υποβολή ενός μόνο δείγματος (μίας διατομής και όχι για όσες υποβάλλεται η προσφορά).

Απάντηση 1

Σχετικά με το ανωτέρω αίτημα, η άποψη της Διεύθυνσης Δικτύων Ύδρευσης είναι ότι μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Ερώτημα 2

Σύμφωνα με το Παράρτημα Α – Ειδικό όροι, Άρθρο 2: «Γενικά και ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά» της ως άνω διακήρυξης και συγκεκριμένα στην σελίδα 70, αναφέρεται Κάθε σύνδεσμος θα παραδίδεται έτοιμος για χρήση, μονταρισμένος και θα φέρει ανάγλυφη σήμανση των παρακάτω στοιχείων:

- Επωνυμία κατασκευαστή
- ΡΝ (ονομαστική πίεση λειτουργίας)
- Εύρος (περιοχή εφαρμογής εξωτερικών διαμέτρων)

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν γίνεται αποδεκτό να μην αναγράφεται το PN σε ανάγλυφη σήμανση δεδομένου ότι, λαμβάνοντας υπόψη το κατασκευαστικό πρότυπο EN14525, βάσει του οποίου απαιτείται να είναι κατασκευασμένος ο σύνδεσμος, το PN είναι υποχρεωτικό μόνο σε περίπτωση ύπαρξης φλαντζών (φλαντζωτών συνδέσμων - φλαντζοζιμπώ).

Απάντηση 2

Σχετικά με το ανωτέρω ερώτημα η άποψη της Διεύθυνσης Δικτύων Ύδρευσης είναι ότι **δεν** μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Ερώτημα 3

Στον πίνακα της παραγράφου «Τεχνικές προδιαγραφές» στην σελ. 45 και συγκεκριμένα για τον σύνδεσμο DN50 αναφέρεται επιθυμητό εύρος 45-62mm. Παρακαλούμε πολύ όπως μας διευκρινίσετε αν γίνεται αποδεκτό το εύρος 46-71mm δηλαδή η απόκλιση από το ελάχιστο όριο του εύρους κατά +1mm δεδομένου του ότι η απόκλιση είναι πολύ μικρή ενώ οι διατομές αγωγών στους οποίους αφορά το ζητούμενο κάτω όριο σε σχέση με το προσφερόμενο κάτω όριο είναι πρακτικά οι ίδιες. Είθισται δε, σε παρόμοιους διαγωνισμούς να υπάρχει ελαστικότητα ως προς τα δύο όρια (πχ. $\pm 1mm$). Τέλος το προσφερόμενο εύρος κατ' απόλυτη τιμή είναι μεγαλύτερο του επιθυμητού (25mm έναντι των 17mm) κάτι που κάνει τον σύνδεσμο κατάλληλο για ακόμα περισσότερες διατομές αγωγών.

Απάντηση 3

Σχετικά με το ανωτέρω ερώτημα η άποψη της Διεύθυνσης Δικτύων Ύδρευσης είναι ότι **δεν** μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Ερώτημα 4

Είναι αποδεκτή απόκλιση ενός (1) χιλιοστού στο άνω ή στο κάτω όριο του ζητούμενου εύρους των συνδέσμων ζιμπώ.

Απάντηση 4

Σχετικά ανωτέρω ερώτημα η άποψη της Διεύθυνσης Δικτύων Ύδρευσης είναι ότι **δεν** μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Ο Διευθυντής Οικονομικών

Δημήτρης Αλεξανδρής