



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΦΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 17/3/2026
Αρ. πρωτ. 5844
Διαβάθμιση: Δημόσιο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θωμάς Γακόπουλος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966723
e-mail: promithies@eyath.gr

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Διευκρινίσεις επί της με αριθμό πρωτοκόλλου 4857/5-3-2026 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φυσικού αερίου για τις εγκαταστάσεις της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης για χρονική περίοδο πέντε (5) μηνών.

Στο πλαίσιο του εν θέματι διαγωνισμού οικονομικοί φορείς έθεσαν ερωτήματα επί της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι απαντήσεις των οποίων παρατίθενται στη συνέχεια, σύμφωνα με τα δεδομένα της αρμόδιας Διεύθυνσης.

1. Ερώτηση:

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποιο TTF (assessment, cumulative, povernext) πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι οικονομικοί φορείς για τη σύνταξη των προσφορών τους.

Απάντηση:

Για τον υπολογισμό της Χρέωσης Προμήθειας του φυσικού αερίου θα χρησιμοποιηθεί η TTFm τιμή που είναι η τιμή του προθεσμιακού προϊόντος του TTF όπως δημοσιεύεται στους δείκτες **EEX MONTHLY INDEX** (<https://www.eex.com/en/market-data/natural-gas/indices>) την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα αναφοράς (m), για τον μήνα αναφοράς (m) και για το δείκτη TTF, εκφρασμένη σε €/KWh. Για τη σύγκριση των προσφορών ως τιμή αναφοράς θα είναι η τιμή TTFm του Φεβρουαρίου 2026.

2. Ερώτηση:

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε πως οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής πρέπει να έχουν ημερομηνία ισχύος τουλάχιστον έως 28/6/2026.

Απάντηση:

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 της πρόσκλησης οι εγγυητικές συμμετοχής ισχύουν για τουλάχιστον τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

3. Ερώτηση:

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν η τελική τιμή η οποία θα εισαχθεί στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο «Τιμή Προσφοράς» θα περιλαμβάνει ΦΠΑ, ΕΦΚ, ΤΑΕ και τέλος ΔΕΤΕ.

Απάντηση:

Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 6: Οικονομική προσφορά της πρόσκλησης στο συστημικό έντυπο θα αποτυπωθεί το ποσό που θα προκύψει από τον αναγραφόμενο στην πρόσκληση τύπο **χωρίς** τα τέλη-φόρους

4. Ερώτηση:

Παρακαλούμε όπως μας κοινοποιήσετε τις ημερήσιες καταναλώσεις για το 2025.

Απάντηση:

Οι καταναλώσεις για το έτος 2025 αφορούν κάποιες ημέρες τον Ιανουάριο με συνολική μηνιαία κατανάλωση 102.116 kwh και κάποιες ημέρες το Φεβρουάριο με συνολική μηνιαία κατανάλωση 156.504 kwh.

Ημερομηνία	Ημερησία Κατανάλωση (kWh)	Ημερομηνία	Ημερησία Κατανάλωση (kWh)
8/1/2025	688	2/2/2025	2.692
9/1/2025	6.780	3/2/2025	19.389
10/1/2025	36.192	4/2/2025	17.396
14/1/2025	4.678	5/2/2025	589
15/1/2025	31.316	6/2/2025	20.018
28/1/2025	4.716	12/2/2025	4.656
29/1/2025	11.669	13/2/2025	42.419
30/1/2025	5.140	25/2/2025	4.851
31/1/2025	937	26/2/2025	24.101
		27/2/2025	20.393

5. Ερώτηση:

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε πως ο αριθμός «N» για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού ορίζεται σε 150 ημέρες (5 * 30).

Απάντηση:

Ο συνολικός αριθμός ημερών N είναι ίσος με 150.

6. Ερώτηση:

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποια πρέπει να είναι η διάρκεια ισχύος των προσφορών.

Απάντηση:

Η χρονική διάρκεια ισχύος των προσφορών ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες

7. Ερώτηση:

Παρακαλούμε πολύ όπως διευκρινιστεί ποιο είναι το κριτήριο περάτωσης της σύμβασης. Η σύμβαση θα περατώνεται με το πέρας των 4 μηνών ή με την κατανάλωση του προϋπολογισμού της σύμβασης (€) ή με την κατανάλωση της συμβατικής ποσότητας (KWh) ή με όποιο επέλθει πρώτο.

Απάντηση:

Το πέρας της σύμβασης θα έρθει με τη πάροδο των πέντε (5) μηνών ή την ανάληψη του προϋπολογισμού της σύμβασης. Θα υπάρχει δυνατότητα για χρονική επέκταση της σύμβασης αν δεν έχει υπάρξει ανάληψη του προϋπολογισμού της σύμβασης έως και τη πλήρη ανάληψή του, κατόπιν συμφωνίας.

8. Ερώτηση:

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποια ακριβώς θα είναι η 5μηνη περίοδος λειτουργίας (ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου)

Απάντηση:

Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία επανασύνδεσης του φυσικού αερίου που έχει προσωρινά διακοπεί.

9. Ερώτηση:

Ο προϋπολογισμός των 100.000 € για την κάλυψη του κόστους προμήθειας 2.000 MWh παραπέμπει σε μια ανώτατη μοναδιαία τιμή προμήθειας της τάξης των 0,050 €/kWh. Λόγω της τρέχουσας συγκυρίας υπερβολικής αύξησης των διεθνών τιμών αερίου είναι πολύ πιθανό ο εν λόγω προϋπολογισμός να μην επαρκεί για την κάλυψη του πραγματικού κόστους προμήθειας. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με ποιον τρόπο θα επηρεαστεί η λήψη της απόφασής σας, στην περίπτωση που η τελική τιμή θα οδηγήσει σε υπέρβαση του προϋπολογισμού σας.

Απάντηση:

Σε κάθε περίπτωση ο υπολογισμός θα προκύψει με τη χρήση της τιμής του τιμή TTFm του Φεβρουαρίου 2026. Με την τυχόν εξάντληση του συμβατικού τιμήματος, ανεξαρτήτως της κατανάλωσης φυσικού αερίου, επέρχεται και το πέρας της σύμβασης.

Ο Διευθυντής Οικονομικών

Δημήτρης Αλεξανδρής